



Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, importuotojams skirta informacija apie jų pareigas pagal ES fluorintų dujų reglamentą

Rekomendacinis dokumentas. Iš anksto užpildytos įrangos importas
2.6 redakcija, 2020 m. vasario mėn.

Šiuo dokumentu nedaromas poveikis Fluorintų dujų reglamente nustatytiems pareigoms ir jis neturėtų būti laikomas turinčiu teisinį statusą. ES valstybės narės yra atsakingos už Reglamento (ES) Nr. 517/2014 įgyvendinimą. Vykdomo užtikrinimo klausimais kreipkitės į atitinkamą asmenį savo valstybėje narėje.

Kas nauja?

Pagrindiniai šio rekomendacinio dokumento 2.6 versijos atnaujinimai, palyginti su 2019 m. vasario mėn. paskelbta 2.5 versija, yra tai, kad jis papildytas I priedu – jame pateiktas patikros ataskaitos šablonas.

Padėka

Šį dokumentą Europos Komisijos Klimato politikos GD užsakymu parengė Barbara Gschrey ir Bastianas Zeigeris („Öko-Recherche GmbH“, Vokietija) ir Martinas Beckmannas bei Lucas

Larmuseau („verico SCE“), remdamiesi Wolframo Jörbo ir Grahamo Andersono atliktu darbu („Öko-Institut“, Vokietija).

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.

Turinys

1.	Kam skirtos šios rekomendacijos?.....	6
1.1.	Ar šios rekomendacijos svarbios mano įmonei?.....	6
1.2.	Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, importuotojams skirta informacija apie jų pareigas pagal ES fluorintų dujų reglamentą.....	7
2.	Bendra informacija ir paaiškinimai	8
2.1.	Kas yra importuotojas?	8
2.2.	Ką reiškia „pateikimas rinkai“?.....	8
2.3.	Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir hidrofluorangliavandeniliai (HFC).....	8
2.4.	Kas yra iš anksto užpildyta įranga?.....	9
2.5.	Iš anksto užpildyta įranga (arba produktas), kurioje gali būti fluorintų dujų arba II priede išvardytų dujų.....	9
2.6.	Visuotinio atšilimo potencialas (VAP)	10
2.7.	Kiek fluorintų dujų yra įrangoje?.....	11
2.8.	Laipsniškas HFC kiekio mažinimas ir HFC kvotų sistema	12
2.9.	Kvotų turėtojai, rinkos senbuviai ir nauji rinkos dalyviai	12
3.	Laipsniško HFC kiekio mažinimo ir kvotų sistemos reikalavimų laikymasis.....	13
3.1.	Venkite HFC ir nereikės vykdyti atitinkamų pareigų	14
3.2.	Būdai importuojamoje iš anksto užpildytoje įrangoje esantį HFC kiekį įskaičiuoti pagal kvotų sistemą (Fluorintų dujų reglamento 14 straipsnio reikalavimo laikymasis).....	14
3.3.	1 variantas. Įsigyti leidimą tiesiogiai iš kvotos turėtojo arba per įmonę (pvz., įrangos gamintoją), tvarkančią įrangos importuotojams skirtus leidimus	14
3.4.	2 variantas. Importuoti įrangą, pripildytą dujų, kurios ES rinkai buvo pateiktos anksčiau (ypatingais atvejais).....	19
4.	Registracija Fluorintų dujų informaciniame portale ir HFC registro naudojimas.....	21
4.1.	Pradinė įmonių registracija	21
4.2.	Leidimo gavimas	21
4.3.	Leidimo perdavimas.....	25
5.	Atitikties deklaracija ir susiję dokumentai.....	30
6.	Nepriklausomas patikrinimas ir rezultatų pateikimas.....	31
6.1.	Ką tikrina auditorius?	32
6.2.	Tikslumas.....	32

6.3. Patikrinimo dokumentų pateikimas	33
7. Kitos įrangos importuotojų ir gamintojų pareigos.....	34
7.1. Ataskaitų teikimo pareiga.....	34
7.2. Draudimai pateikti rinkai įrangą, kurioje yra fluorintų dujų... 35	
7.3. Ženklinimas.....	35
7.4. ES įsisteigusio įrangos, kurioje yra fluorintų dujų, gamintojo pareigų santrauka.....	36
8. Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos.....	37
8.1. Fluorintų dujų reglamento I priede išvardytos fluorintos dujos	37
8.2. Kitos Fluorintų dujų reglamento II priede išvardytos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos.....	39
8.3. Mišinio bendro VAP apskaičiavimo metodas	40
9. Dažnai naudojami mišiniai	42
10. Atitikties deklaracijos ir pareiškimo dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo šablonai	43
10.1. Importuotojo atitikties deklaracija.....	43
10.2. Patikrinimas ir patikrinimo dokumentų pateikimas.....	45
11. Daugiau informacijos	49
Nacionaliniai informacijos apie fluorintas dujas centrai	49
Europos Komisijos tinklalapis, skirtas fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančios dujoms.....	49
I priedas Patikrinimo ataskaitos šablonas.....	50

1. Kam skirtos šios rekomendacijos?

1.1. Ar šios rekomendacijos svarbios mano įmonei?

Šiose rekomendacijose aptariami Reglamente (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų¹ (toliau – Fluorintų dujų reglamentas) nustatyti reikalavimai, taikomi įmonėms, importuojančioms įrangą (įskaitant produktus), kurioje yra Fluorintų dujų reglamento I ir II prieduose išvardytų dujų. Atminkite, kad terminas „įranga“ šiame dokumente apima ir **stacionarią, ir kilnojamąją**² įrangą, nebent nurodyta kitaip.

Kad suprastumėte, ar šis dokumentas aktualus jūsų įmonei, užduokite sau šiuos klausimus:

- 1) Ar jūsų įmonė yra importuotoja? (žr. 2.1 skirsnį „Kas yra importuotojas?“)
- 2) Ar įranga importuojama, kad būtų išleista į laisvą apyvartą ES?
- 3) Ar importuojamoje įrangoje yra³ Fluorintų dujų reglamento I ir (arba) II priede išvardytų dujų?
- 4) Ar per metus jūsų importuojamas HFC užpildytos įrangos kiekis viršija 100 t CO₂ ekvivalento?

Jeigu į visus keturis klausimus atsakėte „**taip**“, jūsų įmonė turės tam tikrų pareigų pagal Fluorintų dujų reglamentą, įskaitant pareigą laikytis HFC kvotų sistemos.

Šio dokumento tikslas – padėti jums **suprasti** ir **vykdyti** šias pareigas.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į nacionalinį informacijos apie fluorintas dujas centrą. Informacijos centrų sąrašas https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf skelbiamas Klimato politikos generalinio direktorato tinklalapyje, skirtame fluorintoms dujoms: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Svarba įrangos gamintojams

Jeigu esate **įrangos gamintojas, vykdamas gamybą už ES ribų** (ir pats neimportuojate įrangos į ES), šis dokumentas turėtų būti naudingas ir jums, nes padės jums geriau suprasti įrangos importo į ES taisykles⁴ ir suteiks galimybę padidinti su šiomis taisyklėmis susijusį jūsų įrangos importuotojų informuotumą.

Visų pirma turėtumėte žinoti apie 3 ir 4.3 skirsniuose paaiškintą rezervo sudarymo galimybę, kuria pasinaudojusios įmonės, pvz., gamintojai, gali atlikti tam tikrą vaidmenį, kad užtikrintų reikalavimo laipsniškai mažinti HFC kiekį laikymąsi, tuo tikslu iš kvotos turėtojų centralizuotai įsigydomos leidimų ir juos perduodamos įmonėms, veikiančioms kaip įrangos importuotojai į ES.

7.1 skirsnyje paaiškinta, kaip įrangos gamintojai gali padėti įrangos importuotojams vykdyti importuotojų pareigą teikti metines ataskaitas.

Be to, 7.4 skirsnyje **pateikta ES įrangos gamintojų pareigų santrauka.**

Šis dokumentas teisinio statuso neturi ir nedaro poveikio Fluorintų dujų reglamente nustatytiems pareigoms.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014R0517>

² Pvz., oro kondicionavimo įranga transporto priemonėse.

³ Laikoma, kad fluorintų dujų įrangoje yra net ir tuo atveju, jeigu tų dujų yra tik tam tikrose įrangos dalyse (pvz., prietaisų izoliavimo putose). Tačiau, siekiant laikytis Fluorintų dujų reglamento (14 straipsnio) reikalavimų (žr. 3 ir 5 skirsnius), svarbūs yra tik hidrofluorangliavandeniliai (HFC), kurių pripildomos šaldymo grandinės.

⁴ Taip pat žr. 12 puslapyje esantį teksto langelį.

1.2. Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, importuotojams skirta informacija apie jų pareigas pagal ES fluorintų dujų reglamentą

Įrangos, kurioje yra Fluorintų dujų reglamento I priede (žr. 8.1 skirsnį) ir (arba) II priede išvardytų dujų (žr. 8.2 skirsnį), importuotojams tenka šios pagrindinės pareigos:

- Stacionarios ir kilnojamosios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių (RAC) įrangos importuotojai turi užtikrinti, kad visas hidrofluorangliavandenilių (HFC), kurių iš anksto pripildoma įranga, kiekis būtų įskaičiuotas pagal HFC kvotų sistemą (žr. 3 skirsnį). Importuotojai taip pat turi užsiregistruoti HFC registre (žr. 4 skirsnį) ir, importuodami įrangą (Fluorintų dujų reglamento 14 ir 17 straipsniai), parengti vieną arba daugiau atitikties deklaracijų (žr. 5 skirsnį), taip pat užtikrinti, kad įrangos atitiktis reikalavimams būtų išsamiai pagrįsta dokumentais ir patikrinta (žr. 6 skirsnį).
- Produktų ir įrangos, kuriuose yra Fluorintų dujų reglamento I priede išvardytų dujų (žr. 8.1 skirsnį) ir (arba) II priede išvardytų dujų (žr. 8.2 skirsnį) importuotojai metinę importo ataskaitą (žr. 7.1 skirsnį) turi pateikti iki metų, einančių po importo, kovo 31 d. (Fluorintų dujų reglamento 19 straipsnis)⁵.
- pateikimo rinkai apribojimai (žr. 7.2 skirsnį) taikomi tam tikrų rūšių įrangai, kurioje yra I priede išvardytų dujų. Specialios sąlygos išvardytos Fluorintų dujų reglamento III priede (11 straipsnis);
- Įrangą, kurioje yra I priede išvardytų dujų, reikia ženklinti (žr. 7.3 skirsnį).

Šiame dokumente daugiausia dėmesio skiriama **Fluorintų dujų reglamente nustatytais pareigoms, susijusioms su RAC įrangos, iš anksto užpildytos HFC, importu** (Fluorintų dujų reglamento 14 straipsnis).

⁵ Atkreipkite dėmesį į pareigą teikti ataskaitą, jeigu importuojama bent 500 t CO₂ ekv., kaip paaiškinta 7.1. skirsnyje.

2. Bendra informacija ir paaiškinimai

2.1. Kas yra importuotojas?

Importuotojas – juridinis asmuo, importuojantis ES muitinėje įformintas dujas arba įrangą. Siekiant laikytis Fluorintų dujų reglamento reikalavimų, muitinėje svarbu turėti popierinius dokumentus, nes jais patvirtinama importuojančio subjekto tapatybė. **Importuotojas šiuose dokumentuose nurodomas kaip „gavėjas“** (muitinės deklaracijos dokumento arba bendrojo administracinio dokumento 8 laukelis).

Įmonės importuotojomis laikomos tik tuo atveju, jeigu įrangą importuoja iš ES nepriklausančių šalių. Įmonės importuotojomis laikomos tik tuo atveju, jeigu įrangą importuoja iš ES nepriklausančių šalių. Siuntų vežimas iš vienos valstybės narės į kitą importu ar eksportu nelaikomas.

2.2. Ką reiškia „pateikimas rinkai“?

Fluorintų dujų reglamento 2 straipsnyje „pateikimas rinkai“ apibrėžiamas taip: „tiekimas arba galimybės gauti sudarymas kitam subjektui Sąjungoje pirmą kartą, už užmokestį arba nemokamai, arba, gamintojo atveju, naudojimas savo reikmėms, įskaitant muitinį išleidimą į laisvą apyvartą Sąjungoje.“

Įrangos importuotojams tai reiškia, kad, **išleidus įrangą į laisvą apyvartą, ji laikoma pateikta rinkai**. Tačiau jeigu, pvz., įranga importuojama pagal laikinojo įvežimo perdirtbi procedūrą, ji nelaikoma pateikta rinkai. Kitos muitinės procedūros, kurios nelaikomos pateikimu rinkai, yra importas tranzito tikslais, laikinasis saugojimas, muitinis sandėliavimas ar neapmuitinamos zonos procedūros⁶.

Tas pat taikoma ir nefasuotoms dujoms. Jeigu nefasuotos dujos perkamos ES, laikoma, kad rinkai jas pateikė pardavėjas. Jei dujos importuojamos į ES, jos laikomos pateiktomis rinkai tada, kai jos išleidžiamos į laisvą apyvartą.

2.3. Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir hidrofluorangliavandeniliai (HFC)

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos yra sintetiniai junginiai, naudojami daugelyje pramonės sektorių ir įvairiais tikslais, ypač šaldymo įrangoje. Dažniausiai jos naudojamos kaip tam tikrų ozono sluoksnį ardančių medžiagų, pvz., chlorfluorangliavandenilių (CFC) ir hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC), kurių naudojimas pagal Monrealio protokolą pasauliniu mastu laipsniškai mažinamas, pakaitalas. Nors fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms nebūdingos stiprios ozono sluoksnį ardančios savybės, jos taip pat turi didelės įtakos klimato kaitai. Šių dujų poveikis klimato kaitai visose naudojimo srityse yra lygiavertis viso aviacijos sektoriaus poveikiui. Remiantis Fluorintų dujų reglamente pateiktomis apibrėžtimis (2 straipsnis), mišiniai, kuriuose yra HFC, taip pat yra HFC.

Terminu „fluorintos dujos“ vadinamos Fluorintų dujų reglamento I priede išvardytos dujos. Jos yra:

1. hidrofluorangliavandeniliai (HFC);
2. perfluorangliavandeniliai (PFC);
3. sieros heksafluoridas (SF₆).

⁶ Išskyrus atvejus, kai tokios importuotos prekės lieka ES muitinės teritorijoje ilgiau kaip 45 dienas arba kai jos vėliau pateikiamos išleisti į laisvą apyvartą ES ar perdirtbamos.

Fluorintų dujų reglamento II priede išvardytos „kitos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos“ (toliau – II priede išvardytos dujos). Tai yra nesotieji hidro(chlor)fluorangliavandeniliai, fluorinti eteriai ir alkoholiai ir kiti perfluorjunginiai.

Terminai „fluorintos dujos“, „HFC“ ir „II priede išvardytos dujos“ taip pat apima visus mišinius, kuriuose yra šių skysčių. Dujos ir mišiniai įprastai gali turėti ne vieną pavadinimą. Pavyzdžiui, HFC-134a taip pat vadinamas R134a, o R404A yra R125, R143a ir R134a (visi jie – HFC), mišinys.

Fluorintų dujų reglamento I priede išvardytos fluorintos dujos ir II priede išvardytos kitos dujos nurodytos šio dokumento 8 skirsnyje „Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos“, o dažniausiai naudojamų mišinių, kuriuose yra HFC, sąrašą galima rasti 9 skirsnyje „Dažnai naudojami mišiniai“.

Fluorintų dujų reglamente nustatytų įvairių pareigų, kurias turi vykdyti įrangos importuotojai, apimtis skiriasi pagal importuojamų dujų rūšį. Kai kurias pareigas turi vykdyti tik HFC importuotojai, kitas – fluorintų dujų arba ir fluorintų dujų, ir II priede išvardytų dujų (1 lentelė) importuotojai. Įrangos, kurioje turi būti palapsniui mažinamas HFC kiekis, importuotojų pareigas turi vykdyti tik specialios RAC įrangos, kuri yra iš anksto užpildyta HFC (šios dujos išvardytos Fluorintų dujų reglamento I priedo 1 skirsnyje), įskaitant mišinius, kuriuose yra bent vienas HFC, importuotojai.

1 lentelė : Įrangos importuotojų pareigų apimtis pagal dujų rūšį

	HFCs (I priedo 1 skirsnis)	PFC ir SF ₆ (I priedo 2 ir 3 skirsniai)	II priede išvardytos dujos
Laipsniškas HFC kiekio mažinimas	X		
Ataskaitų teikimas	X	X	X
Produktų uždraudimas	X	X	
Produktų ženklėjimas	X	X	

2.4. Kas yra iš anksto užpildyta įranga?

Pagal Fluorintų dujų reglamentą iš anksto užpildyta RAC įranga – tai įranga, kuri importuojant jau (arba bent iš dalies) yra užpildyta HFC aušalu arba mišiniu, kuriame yra bent vienas HFC. Dažnai įranga iš anksto užpildoma ją gaminant. Diegiant įrangą, kartais gali prireikti įleisti į ją daugiau dujų, jeigu, pavyzdžiui, norima ją pritaikyti prie vietos sąlygų, pvz., tada, kai vamzdžiai viršija standartinį ilgį.

Kitos ataskaitų teikimo ir produktų ženklėjimo pareigos, taip pat įrangos pateikimo rinkai apribojimai, bendresne prasme taikomi **įrangai, kurioje yra** fluorintų dujų ir (arba) II priede išvardytų dujų. Tai taikytina ir dujoms, kurių yra įrangos grandynuose, ir dujoms, kurios naudojamos kitose įrangos dalyse, pvz., izoliavimo putose.

2.5. Iš anksto užpildyta įranga (arba produktas), kurioje gali būti fluorintų dujų arba II priede išvardytų dujų

Įrangos (ir produktų), kuri gali būti iš anksto užpildyta arba kurioje gali būti fluorintų dujų, sąrašas (neišsamus)

- Hermetiška⁷ RAC įranga, kurioje yra HFC:
 - buitiniai šaldytuvai ir šaldikliai;
 - atskiri (į lizdą įjungiami) šaldymo įrenginiai, naudojami komerciniais ir (arba) kitais tikslais;
 - būgniniai džiovituvai su šilumos siurbliais;
 - kilnojamieji oro kondicionavimo įrenginiai (vienblokliai įtaisai);
 - drėkintuvai;
 - ...
- Nehermetiška RAC įranga arba jos sudedamosios dalys, kurioje (-iose) yra HFC:
 - sekciniai oro kondicionavimo įrenginiai;
 - šilumos siurbliai;
 - sekciniai oro kondicionavimo įrenginiai;
 - aušintuvai;
 - kilnojamoji oro kondicionavimo įranga (naudojama, pvz., automobiliuose, autobusuose, traukiniuose, laivuose);
 - kilnojamoji šaldymo įranga (naudojama, pvz., izoterminiuose sunkvežimiuose ir priekabose);
 - ...
- Kita įranga (ne RAC) ir produktai, kuriuose yra HFC:
 - priešgaisrinė įranga (taip pat transporto priemonėse);
 - putų produktai (pvz., ekstruzinis polistirenas (XPS), poliuretanas (PU), vienkomponentės putos (OCF));
 - aerosoliniai produktai;
 - tirpikliai;
 - ...
- Įranga ir produktai, kuriuose naudojamos fluorintos dujos arba II priede išvardytos dujos (išskyrus HFC):
 - skirstomieji įrenginiai;
 - priešgaisrinė įranga (taip pat transporto priemonėse);
 - tirpiklio paskirstymo įtaisai;
 - ...

2.6.

⁷Iš anksto užpildytos įrangos platintojai ir galutiniai naudotojai turi skirti hermetišką ir nehermetišką įrangą, nes pastarąją gali įdiegti tik sertifikuoti asmenys (10 straipsnis, 11 straipsnio 4 ir 5 dalys).

Visuotinio atšilimo potencialas (VAP)

Kiekvienos rūšies fluorintos dujos ir II priede išvardytos dujos turi joms priskirtą visuotinio atšilimo potencialą (VAP). Mišinio VAP apskaičiuojamas pagal atskiras to mišinio sudedamąsias dalis⁸. VAP yra teršalų išmetimo parametras, kuriuo nurodoma, kiek šios dujos sušildo atmosferą. Jis apskaičiuojamas pagal vieno kilogramo fluorintų dujų arba II priede išvardytų dujų poveikį atšilimui per 100 metų, palyginti su vieno kilogramo CO₂ poveikiu.

Šiandien plačiai naudojamų fluorintų dujų ir mišinių VAP siekia tūkstantinius skaičius. Pavyzdžiui, R404A (VAP – 3 922) poveikis yra 3 922 kartus didesnis nei CO₂ poveikis. Užkirsti kelią fluorintoms dujoms patekti į atmosferą – labai veiksmingas išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo būdas.

2 lentelė. Įprastinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, aušalų ir kitų fluorintų junginių visuotinio atšilimo potencialas

Dujos	VAP (4 VA ⁹ , 100 metų)
CO ₂	1
Metanas	25
Diazoto oksidas	298
R134a	1 430
R407C (mišinys)	1 774
R410A (mišinys)	2 088
R404A (mišinys)	3 922
HFC-125	3 500
PFC-14	7 390
SF ₆	22 800

2.7. Kiek fluorintų dujų yra įrangoje?

Kad galėtų vykdyti laipsniško HFC kiekio mažinimo reikalavimus ar pareigas teikti ataskaitas apie fluorintų dujų ir II priede išvardytų dujų kiekį, importuotojai turi žinoti dujų, kurių pripildyta importuojama įranga, kiekį, įvertintą CO₂ ekvivalento tonomis. Šis kiekis įrangos etiketėje turi būti nurodytas CO₂ ekvivalentu, ir šia etikete prekė turi būti paženklinta pateikiant ją rinkai (t. y. kai importavus prekė išleidžiama į laisvą apyvartą).

Pavyzdys.

Kad apskaičiuotumėte HFC, kuriais iš anksto užpildyta 1 000 sekcinų buitinių oro kondicionavimo įrenginių siunta, kiekį, pirma turite apskaičiuoti HFC kiekį kiekviename įrenginyje.

Tarkime, kad kiekviename įrenginyje yra 1 kg R410a. R410a VAP yra 2 088.

Tai reiškia, kad:

=> kiekvienas įrenginys yra iš anksto užpildytas tokiu HFC kiekiu, kuris atitinka:

0,001 tonos x 2 088 = 2,088 tonos CO₂ ekvivalento;

=> kiekvienas įrenginys yra iš anksto užpildytas tokiu HFC kiekiu, kuris atitinka:

1 000 x 2,088 tonos CO₂ ekvivalento = 2 088 tonų CO₂ ekvivalento.

⁸ Skaičiavimo metodas paaiškintas Fluorintų dujų reglamento IV priede. Supaprastintą versiją galima rasti šio dokumento 8.3 skirsnyje „Mišinio bendro VAP apskaičiavimo metodas“.

⁹ 4 VA: Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ketvirtoji vertinimo ataskaita, 2 skyrius „Atmosferos sudedamųjų dalių ir spinduliavimo poveikio pokyčiai“, 2.14 lentelė: www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/

Taip pat svarbu nustatyti naudojamo aušalo rūšį. Jeigu oro kondicionavimo įrenginiai būtų užpildyti 1 kg R32 (VAP = 675), bendras 1 000 įrenginių siuntoje importuotas šių dujų kiekis siektų 675 tonas CO₂ ekvivalento (0,001 tonos x 675 x 1 000).

Pagal Fluorintų dujų reglamentą ne HFC dujoms, pvz., angliavandeniliams, importo apribojimais netaikomi. Tačiau apribojimai taikomi visiems mišiniams, kuriuose yra HFC, net jeigu juose yra ir kitų cheminių medžiagų. Pavyzdžiui, mišinį R-431A sudaro 71 proc. R-290 (propanas, VAP = 3) ir 29 proc. R-152a (VAP = 124). Bendras 1 000 įrenginių siuntoje importuotas HFC kiekis, kai viename įrenginyje yra 1 kg R-431A, dėl mažo šio mišinio VAP siektų tik 38 tonas CO₂ ekvivalento (0,001 tonos x (71 proc.*3 + 29 proc. * 124) * 1 000). Taip pat žr. šio dokumento 8.3 skirsnį „Mišinio bendro VAP apskaičiavimo metodas“.

2.8. Laipsniškas HFC kiekio mažinimas ir HFC kvotų sistema

Fluorintų dujų reglamente reikalaujama, kad ES rinkai pateikiamas HFC kiekis 2015–2030 m. būtų (laipsniškai) sumažintas 79 proc. HFC kiekiai apskaičiuojami CO₂ ekvivalentu (15 straipsnis). Laipsniškas kiekio mažinimas vykdomas taikant HFC kvotų sistemą (16 straipsnis); pagal šią sistemą (tik!) **nefasuotų dujų** gamintojams ir importuotojams skiriamos kvotos, kuriomis apribojama jų teisė pateikti nefasuotas dujas rinkai (žr. 2.9 skirsnį).

2.9. Kvotų turėtojai, rinkos senbuviai ir nauji rinkos dalyviai

Kad galėtų **nefasuotus HFC** pateikti rinkai, nefasuotų HFC gamintojai ir importuotojai turi turėti kvotą. Kvotų turėtojų skirstymas į rinkos senbuvius ir naujus rinkos dalyvius įrangos importuotojams yra svarbus, nes šiek tiek skiriasi leidimų naudoti kvotą išdavimo procesas (žr. 3 skirsnį).

Rinkos senbuviai – tai įmonės, kurioms yra nustatyta pamatinė vertė, grindžiama praeityje (nuo 2015 m. sausio 1 d.) rinkai pateiktu ir pagal 19 straipsnį praneštu nefasuotų dujų kiekiu (tų metų, apie kuriuos turimi duomenys) (Fluorintų dujų reglamento 16 straipsnis). Europos Komisija šioms įmonėms skiria kvotas pagal jų anksčiau užimtą rinkos dalį – jų „pamatinę vertę“. 2018–2020 m. rinkos senbuvų sąrašą galima rasti Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1984: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1984/oj

Nauji rinkos dalyviai – tai įmonės, neturinčios pamatinės vertės, bet ketinančios kitais metais ES rinkai pateikti nefasuotų HFC. Komisija, remdamasi šių įmonių pateikta deklaracija, kurioje nurodomas jų ketinimas pateikti rinkai nefasuotų HFC, paskiria joms kvotą (Fluorintų dujų reglamento 16 straipsnio 2 dalis). Kvota paimama iš šiuo tikslu atidėto rezervo ir paskirstoma proporcingai.

Komisija kas trejus metus perskaičiuoja pamatines vertes, remdamasi nuo 2015 m. rinkai pateiktais HFC kiekiais. Tai reiškia, kad kitame perskaičiavimo etape per tą laiką naujai į rinką atėjusių įmonių statusas pasikeis ir jos taps senbuvėmis.

Iš anksto HFC užpildytos įrangos importuotojai nefasuotų dujų neimportuoja; jie nėra nei rinkos senbuviai, nei nauji rinkos dalyviai. Terminai „rinkos senbuviai“ ir „nauji rinkos dalyviai“ taikomi tik gamintojams ir importuotojams, kurie pateikia rinkai nefasuotas dujas.

Nors įrangos importuotojams kvotos neskiriamos, jiems vis tiek taikomas laipsniško HFC kiekio mažinimo reikalavimas (žr. tolesnį 3 skirsnį „Laipsniško HFC kiekio mažinimo ir kvotų sistemos reikalavimų laikymasis“).

3. Laipsniško HFC kiekio mažinimo ir kvotų sistemos reikalavimų laikymasis

Reglamente (ES) Nr. 517/2014 (toliau – Fluorintų dujų reglamentas) nustatytos RAC įrangos, iš anksto užpildytos HFC, importuotojams privalomos taisyklės.

Fluorintų dujų reglamentu nefasuotų HFC, t. y. dujų talpyklose arba balionuose gabenamų HFC, gamintojams ir importuotojams nustatyti laipsniško HFC kiekio mažinimo reikalavimai ir įvesta kvotų sistema. Atkreipkite dėmesį, kad iš anksto užpildytos HFC įrangos importuotojai ir šios įrangos gamintojai ES **nefasuotų dujų** ES rinkai neteikia. **Todėl jie neturi HFC kvotos.** Nepaisant to, jiems yra aktualus reikalavimas laipsniškai mažinti HFC kiekį.

Laipsniško HFC kiekio mažinimo tikslas – palaipsniui sumažinti HFC naudojimą. Jeigu importuojamoje įrangoje esančius HFC būtų galima importuoti be apribojimų, būtų neįmanoma įvykdyti aplinkos apsaugos tikslo. Tačiau importuoti iš anksto HFC užpildytą RAC įrangą galima, jei laikomasi tam tikrų sąlygų. Vis dėlto vengimas importuoti HFC užpildytą RAC įrangą, jeigu tai įmanoma, yra paprasčiausias būdas laikytis laipsniško HFC kiekio mažinimo reikalavimo (žr. 3.1 skirsnį).

Iš anksto HFC užpildytos RAC įrangos importuotojai¹⁰ turi užtikrinti (Fluorintų dujų reglamento 14 straipsnis), **kad, pateikiant iš anksto užpildytą įrangą ES rinkai, HFC, kurių pripildyta įranga, kiekis būtų įskaičiuotas pagal kvotų sistemą.** Šis reikalavimas netaikomas importuotojams, kurių per metus importuojamas HFC kiekis nesiekia 100 t CO₂ ekvivalento.

Būdai, kuriais galima pagal kvotų sistemą įskaičiuoti importuojamoje įrangoje esantį HFC kiekį, paaiškinti tolesniuose 3.2–3.4 skirsniuose. Be to, **atitiktis 14 straipsnio reikalavimams turi būti išsamiai pagrįsta dokumentais ir patikrinta.** Susijusios dokumentų ir atitikties deklaracijų teikimo pareigos paaiškintos 5 skirsnyje; nepriklausomo patikrinimo procedūra aprašyta 6 skirsnyje.

Taigi, kalbant apie įrangos importuotojams taikomo reikalavimo laipsniškai mažinti HFC kiekį (14 straipsnis) laikymąsi, svarbu skirti iš anksto HFC užpildytą RAC įrangą ir kitą, ne RAC, įrangą arba HFC neužpildytą įrangą (taip pat žr. 2.5 skirsnį „Iš anksto užpildyta įranga (arba produktas), kurioje gali būti fluorintų dujų arba II priede išvardytų dujų“).

Ne ES įsisteigusių HFC užpildytos RAC įrangos gamintojų vaidmuo

Pateikiant rinkai iš anksto užpildytą įrangą, būtina užtikrinti, kad ji atitiktų laipsniško mažinimo reikalavimą, todėl ši pareiga visų pirma taikoma importuotojams. Tačiau įrangos gamintojas (vykdantis gamybą už ES ribų) taip pat gali atlikti tam tikrą vaidmenį.

Ne ES įsisteigęs gamintojas, jeigu įmanoma, galėtų:

- didinti savo įrangos importuotojų informuotumą, kad šie laikytųsi Fluorintų dujų reglamento reikalavimų, visų pirma juos informuoti apie tai, kad reikalavimas laipsniškai mažinti HFC taikomas ir RAC įrangai (14 straipsnyje nustatytos pareigos, žr. 3–6 skirsnius), ir kad jie yra įpareigoti teikti metines ataskaitas pagal 19 straipsnį (žr. 7.1 skirsnį);
- aktyviai dalyvauti užtikrinant, kad būtų laikomasi reikalavimo laipsniškai mažinti HFC kiekį, ir tuo tikslu, pasinaudojus rezervo sudarymo galimybe, įsigyti ir perduoti leidimus (žr. 3.3 skirsnį, taip pat 4.3 skirsnyje pateiktas praktines HFC registro naudojimo rekomendacijas);
- sudaryti importuotojams sąlygas laikytis reikalavimų pateikiant atitinkamus dokumentus, kurių reikia atitikties deklaracijai (-oms) pateikti (žr. 5 skirsnį); taip pat
- užtikrinti, kad įranga būtų ženklinama (žr. 7.3 skirsnį) pagal Fluorintų dujų reglamento 12 straipsnį.

¹⁰ Žr. 2.1 skirsnyje pateiktą termino „importuotojas“ apibrėžtį. Kas yra importuotojas?

3.1. Venkite HFC ir nereikės vykdyti atitinkamų pareigų

Paprasčiausias būdas laikytis laipsniško HFC kiekio mažinimo reikalavimo – jeigu įmanoma, apskritai vengti importuoti RAC įrangą, kurioje yra HFC. Šiandien jau yra daugelio rūšių įrangos modelių be HFC, kuriuose naudojami, pvz., angliavandeniliai.

Importuotojai taip pat galėtų importuoti HFC įrangą, kuri nėra iš anksto užpildyta HFC („tuščia“). Įranga galėtų būti importuojama užpildyta darbinio užpildu be HFC, pvz., azotu, o tada (pvz., ją diegiant) papildoma Europos Sąjungoje įsigytų (taigi ir pagal kvotų sistemą įskaičiuotų) HFC. Taip importuotojas galėtų išvengti būtinybės įsigyti atitinkamus leidimus (žr. toliau nurodytą 2 variantą) ir laikytis ataskaitų teikimo reikalavimų, tačiau „tuščia“ įranga vis vien turėtų būti ženklinama pagal Fluorintų dujų reglamento 12 straipsnį (žr. 7.3 skirsnį).

3.2. Būdai importuojamoje iš anksto užpildytoje įrangoje esantį HFC kiekį įskaičiuoti pagal kvotų sistemą (Fluorintų dujų reglamento 14 straipsnio reikalavimo laikymasis)

Yra du būdai, kuriais RAC įrangos importuotojas gali užtikrinti, kad būtų vykdoma pareiga iš anksto užpildytoje įrangoje esantį HFC kiekį įskaičiuoti pagal ES kvotų sistemą, kai tas kiekis viršija metinę importuojamo kiekio ribinę vertę, lygią 100 t CO₂ ekvivalento:

1 variantas. iš kvotos turėtojo **įsigyti leidimą**, kuris atitiktų iš anksto užpildytoje įrangoje esantį HFC kiekį. Leidimus galima įsigyti tiesiogiai iš kvotos turėtojo arba per įmonę, pvz., įrangos gamintoją, kuris yra įsigijęs leidimų iš kvotos turėtojo, kad juos perleistų (perduotų) įrangą importuojančioms įmonėms (susitarimas dėl rezervo sudarymo). Leidimus įrangos importuotojas gali naudoti tik savo atitikties deklaracijoms pateikti (5 skirsnis „Atitikties deklaracija“), jeigu jis yra įregistruotas HFC registre¹¹.

Leidimų išdavimo sistema išsamiau paaiškinta 3.3 skirsnyje. Praktinis naudojimas HFC registru šiuo tikslu paaiškintas 4.2 skirsnyje.

2 variantas. įrodyti, kad **HFC, kuriais iš anksto užpildyta įranga, jau anksčiau buvo pateikti ES rinkai**. Tai paaiškinta 3.4 skirsnyje.

Abiem atvejais taikomos 5 skirsnyje paaiškintos pareigos, susijusios su atitikties deklaracijų, pridedamų prie kiekvienos importuojamos įrangos siuntos, ir pagrindinių dokumentų pateikimu. Atitikties deklaracijos kasmet turi būti tikrinamos, kaip paaiškinta 6 skirsnyje.

3.3. 1 variantas. Įsigyti leidimą tiesiogiai iš kvotos turėtojo arba per įmonę (pvz., įrangos gamintoją), tvarkančią įrangos importuotojams skirtus leidimus

Šiuo atveju iš anksto HFC užpildytos RAC įrangos importuotojas **leidimą įsigyja iš kvotą turinčios įmonės** (t. y. dujų gamintojo arba importuotojo) arba iš įmonės, tvarkančios leidimus, skirtus **kvotai išnaudoti** vykdant Fluorintų dujų reglamento 14 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Svarbu. Įrangos importuotojai neturėtų stengtis patys gauti kvotų iš anksto užpildytai įrangai importuoti!

¹¹ Kad geriau suprastumėte, kas yra HFC registras, žr. 4 skirsnį „Registracija Fluorintų dujų informaciniame portale ir naudojimas HFC registru“.

Kas yra leidimas?

Leidimas – tai kvotos turėtojo (t. y. dujų gamintojo arba importuotojo) ir įrangos importuotojo arba įmonės, pvz., įrangos gamintojo, norinčio tvarkyti įrangos importuotojams skirtus leidimus, sutartinis susitarimas. Pastaruoju atveju leidimų tvarkytojas dalį iš kvotos turėtojo įsigyto leidimo perduoda įrangos importuotojui.

Gavęs leidimą arba perduotą leidimą, importuotojas gali panaudoti nurodytą kvotos kiekį (CO₂ ekvivalentu), kurį turi kvotos turėtojas, kad importuotų iš anksto užpildytą įrangą.

Leidimai visada išduodami kitai įmonei (žr. Fluorintų dujų reglamento 18 straipsnio 2 dalį), t. y. kvotos turėtojas negali pats sau išduoti leidimo importuoti įrangą. **Kad įrangos importuotojo gautas leidimas įsigaliotų, jis per 30 dienų turi būti įregistruotas ir patvirtintas HFC registre (statusas – „valid“ („galiojantis“)).**


Kai kvotos turėtojas išduoda leidimus panaudoti dalį savo kvotos, laikoma, kad ta kvotos dalis skirta *savo reikmėms*, t. y. išnaudota tais metais ir nebegali būti naudojama, pvz., nefasuotoms dujoms importuoti. Kitaip tariant, kvotos turėtojai turi užtikrinti, kad bendras konkrečiais metais rinkai pateiktas dujų kiekis, įskaitant kiekį, kurį tais metais leista panaudoti kitiems, neviršytų jų metinės kvotos. Kvotos viršijimas yra neteisėtas ir už tai baudžiama pagal Fluorintų dujų reglamentą (25 straipsnis) ir atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę.

Leidimų įsigijimas tiesiogiai iš kvotos turėtojo

Norėdamas tiesiogiai įsigyti leidimus, įrangos importuotojas, siekdamas užtikrinti, kad prašymai išduoti leidimus būtų pateikti laiku, turėtų kreiptis į kvotos turėtoją pasinaudodamas Fluorintų dujų informaciniame portale suteikta ryšių mezgimo priemone arba susisiekti su [Komisijos įgyvendinimo sprendime \(ES\) 2017/1984](#)¹² nurodytais kvotų turėtojais. Nuo 2015 m. iš kvotos turėtojo gautas leidimas gali būti panaudotas iš anksto užpildytai įrangai importuoti vėlesniais metais.

Importuotojai turėtų įsigyti pakankamai leidimų, kad šie padengtų visą importuojant (išleidžiant į laisvą apyvartą) įrangoje esantį HFC kiekį. Šis kiekis apskaičiuojamas CO₂ ekvivalentais.

Bendrovės privalo užregistruoti savo leidimus HFC registre; priešingu atveju jie negalios įrangos importui. Įrangos importuotojai gali registre matyti leidimus ir dujų kiekius (CO₂ ekvivalentais), kuriuos jiems tiesiogiai leido panaudoti kvotos turėtojai.



¹² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1586181040528&uri=CELEX:32017D1984>. Nurodytos tik tos įmonės, kurioms yra nustatyta pamatinė vertė (rinkos senbuvės). Kvotą turinčių naujų rinkos dalyvių sąrašas nėra skelbiamas viešai.

Ryšių mezgimo priemonė

Ryšių mezgimo priemonė padeda kvotų turėtojams ir įmonėms, norinčioms įsigyti leidimų importuoti iš anksto užpildytą įrangą, surasti vieni kitus. Šia funkcija galima pasinaudoti Fluorintų dujų informacijos portale spustelėjus mygtuką „matchmaking“ („ryšių mezgimas“).

Įmonės gali peržiūrėti du sąrašus – kvotų turėtojų ir įmonių, norinčių įsigyti leidimų. Spustelėjusi mygtuką „CONTACT“ („SUSISIEKTI“), įmonė gali nusiųsti automatinį elektroninį laišką su prašymu, kad adresatas su ja susisiektų.

EQUIPMENT AUTHORISATION MATCHMAKING

CHOOSE:

List quota holders List authorisation seekers

UNDERTAKING NAME	COUNTRY	ACTION
NMORGANIZATION-- [redacted]	United Kingdom (UK)	CONTACT
NMORGANIZATION-- [redacted]	Cyprus (CY)	CONTACT
NMORGANIZATION-- [redacted]	Italy (IT)	CONTACT
NMORGANIZATION-- [redacted]	Germany (DE)	CONTACT
NMORGANIZATION-- [redacted]	Czech Republic (CZ)	CONTACT
NMORGANIZATION-- [redacted]	Spain (ES)	CONTACT
NMORGANIZATION-- [redacted]	United Kingdom (UK)	CONTACT
NMORGANIZATION-- [redacted]	France (FR)	CONTACT
NMORGANIZATION-- [redacted]	Germany (DE)	CONTACT
NMORGANIZATION-- [redacted]	Hungary (HU)	CONTACT

SHOW **10** ENTRIES PAGE **1** OF 6 SHOWING 1 TO 10 OF 56 ENTRIES

1.32.2 (57b918c) - 25-08-2018 22:09 | [Top](#) [Contact](#) - [Legal notice](#)


Pagal numatytą nuostatą įmonės šiuose sąrašuose nerodomas. Kad įmonė būtų rodoma, ji savo registracijos profilyje turi duoti sutikimą tokiu būdu:

- 1) spustelėti mygtuką „PROFILE“ („PROFILIS“) (viršuje esančioje mygtukų juostoje),
- 2) spustelėti mygtuką „EDIT“ („REDAGUOTI“) (apatiniam dešiniajame kampe) ir
- 3) spustelėti atitinkamą „CONSENT“ („SUTIKIMAS“) laukelį (teksto langelį po veiklos pobūdžio aprašu).

Leidimų įsigijimas per įmonę, tvarkančią importuotojams, kaip antai įrangos gamintojams, skirtus leidimus (susitarimas dėl rezervo sudarymo)

Susitarimu dėl rezervo sudarymo mažesniems importuotojams sudaromos sąlygos lengviau įsigyti leidimus. Pagal šį susitarimą įmonė, norinti tvarkyti įrangos importuotojams, kaip antai įrangos gamintojams, skirtus leidimus, įsigydama didelį kiekį leidimų iš kvotos turėtojo, sudaro leidimų rezervą, kuriuo gali naudotis jos įrangos importuotojai. Tada leidimų tvarkytojas HFC registre gali visą leidžiamą panaudoti dujų kiekį arba jo dalis perduoti kitoms įmonėms, kurios įregistruotos kaip įrangos importuotojos. **Perdavimą galima atlikti tik vieną kartą; pakartotinai perduoti leidimų kitiems negalima.**

Kvotos turėtojai ir leidimų tvarkytojai, kaip antai gamintojai, HFC registre pagal metus gali matyti dujų kiekius (CO₂ ekvivalentais), kuriuos jie leido panaudoti arba perdavė įrangos importuotojams.




Leidimų įsigijimas iš rinkos senbuvių arba naujai į rinką atėjusių įmonių

Kvotas turinčios įmonės skirstomos į rinkos senbuves, t. y. įmones, kurioms yra nustatyta pamatinė vertė, ir į naujas rinkos dalyves, t. y. įmones, kurioms pamatinė vertė nėra nustatyta (žr. 2.9 skirsnį). Išduoti leidimą gali abiejų rūšių įmonės, **bet nauji rinkos dalyviai, išduodami leidimą, taip pat turi fiziškai parduoti atitinkamą dujų kiekį** (to nereikia daryti rinkos senbuviams). Dujos nebūtinai turi būti fiziškai parduotos leidimo gavėjui (t. y. įrangos importuotojui). Taigi naujas rinkos dalyvis gali parduoti savo leidimus A šaliai, jei ji ne mažesnę dujų fiziškai parduotą B šaliai. Naujas rinkos dalyvis arba, jei tai ne ES įmonė, jo vienintelis atstovas privalo įrodyti, kad tai buvo padaryta, pvz., pateikdamas konosamentus, pristatymo kvitus (18 straipsnio 2 dalis). Šiuos įrodymus kvotą turintis naujas rinkos dalyvis turi pateikti savo metinėje ataskaitoje (žr. 7.1 skirsnį „Ataskaitų teikimo pareiga“), kuri turi būti pateikta iki metų, einančių po leidimo išdavimo, kovo 31 d.


Dėl leidimų pažymėtina (bet tai netaikoma kvotoms, nes jos suteikiamos tik nefasuotų HFC gamintojams ir importuotojams), kad visus nepanaudotus leidimus ir perduotus leidimus įrangos gamintojas gali naudoti ir kitais metais.

Toliau pateiktose proceso schemose pavaizduotas leidimų įsigijimo iš i) rinkos senbuvių ir ii) naujų rinkos dalyvių procesas.

i) Leidimų įsigijimo iš kvotą turinčio rinkos senbuvio procesas:



ii) Leidimų įsigijimo iš kvotą turinčio naujo rinkos dalyvio procesas:



Iš esmės įrangos importuotojui (arba leidimų tvarkytojui) nėra skirtumo, ar leidimą įsigyti iš ES, ar iš ne ES įsisteigusio naujo rinkos dalyvio. Jeigu naujas rinkos dalyvis nėra

įsisteigęs ES, jis privalo pavesti savo vieninteliam atstovui – įmonei, turinčiai būstinę ES, – užtikrinti, kad būtų vykdomos Fluorintų dujų reglamente nustatytos pareigos, pvz., kad būtų teikiamos ataskaitos apie leidimus, dujų pardavimą ir importą.

Kaip pranešti apie leidimus?

Siekiant užtikrinti reikalavimų laikymąsi, **(perduoti) leidimai turi būti įregistruoti HFC registre** (žr. 4 skirsnį), **kad įrangos importuotojai galėtų juos panaudoti teikdami savo atitiktis deklaracijas** (žr. 5 skirsnį). Be to, abi šalys (ir kvotos turėtojas, ir įrangos importuotojas) savo metinėse ataskaitose nurodo leidimų kiekius (žr. 7.1 skirsnį), bet nebūtinai tais pačiais metais.

- Įrangos importuotojas privalo apie (perduoto) leidimo panaudojimą pranešti kalendoriniais metais, einančiais po įrangos importo metų (pvz., apie 2019 m. importuotą įrangą – iki 2020 m. kovo 31 d.). Įrangos importuotojas nurodo, kas išdavė arba perdavė leidimą ir kada šis buvo išduotas.

HFC registre gauti (perduoti) leidimai automatiškai importuojami į ataskaitų teikimo priemonę, kad įrangos importuotojams būtų lengviau teikti ataskaitas. Tada importuotojų prašoma nurodyti, kokie turimų leidimų kiekiai buvo panaudoti faktiškai importuotam dujų kiekiui padengti.

- Kvotos turėtojui leidimo išdavimo data – tai pateikimo rinkai data, t. y. metai, kuriais kvota panaudojama. Todėl leidimą išduodantis kvotos turėtojas ataskaitą turi pateikti iki kitų kalendorinių metų kovo 31 d. (pvz., dėl 2018 m. išduoto leidimo – iki 2019 m. kovo 31 d.).

Kontrolės tikslais Europos Komisija ir atsakingos nacionalinės institucijos gali sulyginti abiejų šalių pateiktus duomenis.

Daugiau informacijos apie ataskaitų teikimą galima rasti 7.1. skirsnyje „Ataskaitų teikimo pareiga“.

3.4. 2 variantas. Importuoti įrangą, pripildytą dujų, kurios ES rinkai buvo pateiktos anksčiau (ypatingais atvejais)

Iš esmės importuotojas gali naudoti HFC, kurie jau buvo pateikti ES rinkai anksčiau, iki jų (re)importo į ES iš anksto užpildytoje įrangoje. Kitaip tariant, HFC pateikiami ES rinkai, eksportuojami, įleidžiami į įrangą už ES ribų, tada įrangoje reimportuojami į ES. Eksportuojanti įmonė nefasuotas dujas turėtų tiekti tiesiogiai už ES ribų įsisteigusiems įrangos gamintojams, ir tokiu atveju turi būti pateikti atitinkami įrodymai. Nurodymai, kokius dokumentus šiuo atveju reikia pateikti, pateikiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 2 straipsnio 2 dalies d punkte:

važtaraštis arba sąskaita, taip pat hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai įmonės deklaracija, kurioje nurodyta, kad hidrofluorangliavandenilių kiekis į ataskaitas įtrauktas arba bus įtrauktas kaip pateiktas rinkai Sąjungoje ir kad jis į tokias ataskaitas neįtrauktas ir nebus įtrauktas kaip tiesiogiai eksportui tiekiamas kiekis, kaip apibrėžta Fluorintų dujų reglamento¹³ 15 straipsnio 2 dalies c punkte ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014¹⁴ priedo 5 skirsnio C dalyje, jei įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai buvo pateikti rinkai Sąjungoje, paskui eksportuoti, o įranga jais užpildyta ne Sąjungoje.

Tokie dokumentai būtų reikalingi pateikiant atitiktis deklaraciją (žr. 5 skirsnį), kurią tokiu atveju parengia įrangos importuotojas, ir juos turėtų patikrinti nepriklausomas auditorius (žr. 6 skirsnį).

Kadangi tai yra gana neįprastas verslo modelis, tikėtina, kad jis bus aktualus tik labai nedaugeliu atvejų. Be to, pagal šį modelį tiksliai metines ataskaitas privalo teikti (žr. 7.1 skirsnį): a) anksčiau nefasuotas dujas ES rinkai pateikusi įmonė; b) nefasuotų dujų eksportuotojas ir c) įrangos importuotojai.

¹³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517>

¹⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1191>

- a) Anksčiau nefasuotas dujas ES rinkai pateikusi įmonė turi būti apskaičiavusi eksportuotą dujų kiekį, palyginti su turima kvota, ir neturi būti pasinaudojusi ataskaitos dokumentų 5 skirsnyje nurodyta išimtimi, pagal kurią leidžiama nesilaikyti laipsniško HFC kiekio mažinimo reikalavimo (Fluorintų dujų reglamento 15 straipsnio 2 dalies c punktas).
- b) Nefasuotų dujų eksportuotojas šiuos kiekius turi nurodyti kaip eksportuotus iš savo ES pirkėjų (ataskaitos dokumento 3C skirsnis).
- c) Įrangos importuotojas ataskaitos dokumento 12 skirsnyje turės nurodyti įrangoje importuotą dujų kiekį, taip pat nefasuotas dujas eksportavusią įmonę ir eksporto metus.

Daugiau informacijos apie metinių ataskaitų teikimą galima rasti 7.1. skirsnyje „Ataskaitų teikimo pareiga“.

4. Registracija Fluorintų dujų informaciniame portale ir HFC registro naudojimas

Laipsniškas HFC kiekio mažinimas ir kvotų sistema įgyvendinami naudojant internetinį HFC registrą (Fluorintų dujų reglamento 17 straipsnis), kurį administruoja Europos Komisija. Registre registruojamos rinkos senbuviams ir naujiems rinkos dalyviams paskirstytos HFC kvotos. Jame taip pat stebimas kvotos turėtojų atliekamas kvotų tarpusavio perdavimas ir kvotos turėtojų arba leidimų tvarkytojų atliekamas (perduotų) leidimų perdavimas įrangos importuotojams. Visos kvotos turinčios įmonės, HFC, kuriems taikoma išimtis, tiekiančios arba įsigyjančios įmonės (Fluorintų dujų reglamento 15 straipsnio 2 dalis) **ir įrangos importuotojai, pateikiantys rinkai iš anksto užpildytą įrangą, kurioje yra HFC¹⁵, yra teisiškai įpareigoti užsiregistruoti HFC registre.**

Taip pat galima užsiregistruoti kaip **tik** leidimus tvarkančiai įmonei – tai suteikia galimybę, pvz., gamintojams, įsigyti leidimus ir juos perduoti iš anksto užpildytos įrangos importuotojams. Šiems leidimų tvarkytojams Fluorintų dujų reglamente (ES) Nr. 517/2014 nėra nustatyta jokių pareigų, pvz., jiems nėra nustatyta ataskaitų teikimo arba tikrinimo pareigų.

4.1. Pradinė įmonių registracija

HFC registras yra **Fluorintų dujų informacinio portalo** dalis, jį galima rasti Klimato politikos GD svetainėje (<https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain>). Fluorintų dujų informacinis portalas yra svetainė, per kurią patenkama į HFC registrą ir teikiamos metinės įmonių ataskaitos. Tai aktualu ir įrangos, kurioje yra fluorintų dujų, ir įrangos, kurioje yra II priede išvardytų dujų, importuotojams. Pirmas ataskaitos pateikimo procedūros etapas – užsiregistruoti Fluorintų dujų informaciniame portale. **Rekomendacinis dokumentas su patarimais, kaip užsiregistruoti**, skelbiamas čia: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf

4.2. Leidimo gavimas

Kai įrangos importuotojai arba leidimų tvarkytojai įsigyja leidimus, kvotos turėtojas turėtų juos įregistruoti HFC registre. Iš tiesų leidimus įsigyjantys importuotojai ir leidimų tvarkytojai turėtų reikalauti, kad leidimas būtų įregistruotas HFC registre, nes tik tada importuotojas gali juo pasinaudoti.

Toliau pateiktose ekrano kopijose apžvelgtas HFC registro skirsnis „authorisations“ („leidimai“).

¹⁵ Kitų rūšių įrangos importuotojai taip pat turi užsiregistruoti Fluorintų dujų informaciniame portale, kad galėtų pateikti savo metines ataskaitas.

WELCOME TO THE HFC REGISTRY

This is the HFC Registry, as mandated by Art. 17 of Regulation (EU) No 517/2014. Only producers and importers of HFCs, undertakings supplying or in receipt of exempted HFCs [according to Art. 15(2)] and importers of RAC equipment pre-charged with HFCs need to access the Registry. If any of these apply to your organisation, this must be specified in the business specifications of your profile.

MY QUOTAS:
This part of the HFC Registry is for Importers and producers of bulk HFCs. It allows them to see their allocated reference values and quotas as well as make and receive quota transfers.
NOT APPLICABLE

MY DECLARATIONS:
This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to make their yearly declarations of quota need, thus bidding for a possible allocation of quota from the NEW ENTRANTS RESERVE.
NOT APPLICABLE

MY AUTHORIZATIONS:
This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to authorise the use of quota allocated to them to importers of precharged refrigeration, air conditioning and heatpump equipment. Such an authorisation allows importers of precharged equipment to account for HFCs imported inside the equipment under the quota system (Art. 14).
ACCESS MY AUTHORIZATIONS

Importuotojai gali matyti jiems išduotus leidimus ir patvirtinti naujus leidimus: pirma, spustelėkite žalią mygtuką „**HFC registry**“ („HFC registras“) (žr. geltoną rodyklę), tada spustelėkite mygtuką „**access my authorisations**“ („žiūrėti mano leidimus“) (žr. raudoną rodyklę viršuje).

Kitos ekrano kopijos viršutinėje dalyje parodytas jūsų įmonės leidimų balansas, o apatinėje dalyje – visų gautų (taip pat leidimų tvarkytojams, kaip antai gamintojams, perduotų) leidimų sąrašas.

Leidimų balanse gauti ir (arba) perduoti leidimai pridedami pagal metus, o panaudoti ir (arba) perduoti leidimai – atimami. **Tačiau parametras „authorizations used“ („panaudoti leidimai“) atnaujinamas gerokai vėluojant, nes tai galima padaryti tik visiškai užbaigus metinių ataskaitų teikimo ir tikrinimo procedūrą, todėl vėlavimas gali trukti net iki dvejų metų po faktinio leidimo panaudojimo.**

AUTHORIZATION BALANCE FOR NMORGANIZATION-

QUOTA AUTHORIZATION BALANCE PER YEAR









YEAR	BALANCE FROM PREVIOUS YEAR	AUTHORIZATION RECEIVED	AUTHORIZATION USED	AUTHORIZATION DELEGATED	END YEAR BALANCE
2015	0	564983	0	0	564983
2016	564983	500000	0	9010	1055973

Apatinėje tos ekrano kopijos dalyje pateikti gauti leidimai ir leidimų tvarkytojams perduoti leidimai (žr. 4.3 skirsnį) išvardyti chronologiškai: vėliausiai gautas arba perduotas leidimas nurodytas viršuje.

AUTHORIZATIONS FOR NMORGANIZATION

This part of the HFC Registry is for importers and producers of bulk HFCs as well as for importers and manufacturers of precharged equipment. The bulk HFC importers/producers can authorise the use of (parts of) their quota to equipment importers and manufacturers for compliance with Art. 14. Equipment importers and manufacturers can receive and list their authorisations obtained. The manufacturers of equipment can also delegate their received authorisations to importers of precharged RAC equipment.



LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS

SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
05/10/2016	WAITING FOR ISSUING	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	- 1 500	
04/10/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	- 9 000	
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	- 10	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 64 983	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 500 000	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 500 000	
15/12/2015	CANCELLED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 65 004	
15/12/2015	REJECTED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 1	

Quota Unit = tonne CO2 equivalent

Gaunami leidimai (t. y. tie, kuriuos pateikė kvotos turėtojas arba perdavė leidimų tvarkytojas) pažymėti kaip „waiting for acceptance“ („laukiantys patvirtinimo“). Kad pamatytumėte išsamią informaciją apie leidimą, kurį pateikė kvotos turėtojas ir (arba) leidimų tvarkytojas, spustelėkite patikrinimo mygtuką (žr. mėlyną rodyklę apačioje).

QUOTA AUTHORIZATIONS 2015 FOR FGAS UNDERTAKING TEST 01

DATE OF AUTHORIZATION	AUTHORIZATION NUMBER	TYPE	STATUS	AMOUNT AUTHORIZED	UNDERTAKING NAME	ACTIONS
06/07/2015		IN	WAITING FOR ACCEPTANCE	+ 10 000	NMORGANIZATION-	 

[BACK TO LIST](#)

Leidimā suteikiantis subjekts (kvotos turētājs arba leidimų tvarkytojas) nurodytas kartu su leidžiamu panaudoti dujų kiekiu (šiam pavyzdyje – 10 000 CO₂ ekv.). Norėdami patvirtinti leidimą, įrangos importuotojai turėtų spustelėti mygtuką „**accept**“ („patvirtinti“) (žr. violetinę rodyklę apačioje). Atkreipkite dėmesį, kad sistema automatiškai atšauks įregistruotą (perduotą) leidimą, jei gavėjas jo nepatvirtins per 30 dienų.

QUOTA AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION--

Status	Submission date
WAITING FOR ACCEPTANCE	06/07/2015

QUOTA HOLDER DETAILS

ORGANIZATION NAME* NMORGANIZATION--
 TELEPHONE* +321239415 WEBSITE WEBSITE--9415
 STREET* street--7507 NO. nrstreet--7507 POSTAL CODE* zipcode--7507 CITY* city--7507 COUNTRY* Estonia
 VAT NUMBER* VAT9415

RECIPIENT OF AUTHORISATION

Please provide the ID and the name of the beneficiary.
 Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID* BENEFICIARY NAME*
 FGAS Undertaking Test 01

AMOUNT AUTHORISED

Please provide the amount of quota to be authorized.

YEAR 2015 AMOUNT AUTHORIZED (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)* 10000

OTHER INFORMATION:

COMMENTS FROM UNDERTAKING

COMMENTS FROM BENEFICIARY * (REQUIRED IN CASE OF REJECTION)

REJECT BACK TO SUMMARY ACCEPT

Patvirtinus leidimą, jam iš pradžių priskiriamas statusas „waiting for issuing“ („laukiama, kol bus išduotas“). Išdavus leidimą, jam priskiriamas statusas „valid“ („galiojantis“).

Tik galiojantys leidimai gali būti panaudoti RAC įrangai, kurioje yra HFC, importuoti ir tik tokius leidimus galima nurodyti atitikties deklaracijoje (žr. 5 skirsnį) ir metinėse ataskaitose (žr. 7.1 skirsnį).

Gauti leidimai (statusas: – „valid“ („galiojantis“)) nurodomi kartu su CO₂ ekvivalento kiekiais (šiam pavyzdyje – 10 000 CO₂ ekv.).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

FGAS UNDERTAKING TEST 01 HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

QUOTA AUTHORIZATIONS 2015 FOR FGAS UNDERTAKING TEST 01

DATE OF AUTHORIZATION	AUTHORIZATION NUMBER	TYPE	STATUS	AMOUNT AUTHORIZED	UNDERTAKING NAME	ACTIONS
06/07/2015	AUT	IN	VALID	+ 10 000	NMORGANIZATION	

BACK TO LIST

Quota Unit = tonne CO2 equivalent

V1.10.1.1 (16/06/2015) | Top [Contact](#) - [Legal notice](#)

4.3. Leidimo perdavimas

Įmonės, pageidaujanti perduoti leidimus, registro skirsnyje „company business profile“ („įmonės veiklos pobūdis“) būtinai turi užsiregistruoti kaip „Managing authorisations for importers of refrigeration, AC and heatpump equipment containing HFCs“ („šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos, kurioje yra HFC, importuotojams skirtų leidimų tvarkytojai“) (pasirinkite mygtuką „YES“ („TAIP“)), į kurį nukreipta geltona rodyklė apačioje). Jeigu įmonė to dar nepadarė, šį lauką galima aktyvinti atgaline data, spustelėjus mygtuką „Edit“ („redaguoti“) (violetinė rodyklė apačioje). Šis laukas taip pat yra visiškai nepriklausomas nuo kitų skirsnyje „business profile“ („veiklos pobūdis“) pasirinktų laukų, pvz., „importer of bulk/equipment“ („nefasuotų dujų ir (arba) įrangos importuotojas“), „exporter of bulk“ („nefasuotų dujų eksportuotojas“).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION- [redacted] HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

Status
VALID

PROFILE OF NMORGANIZATION- [redacted] (ID : [redacted])

ORGANISATION DETAILS:

ORGANISATION NAME * NMORGANIZATION- [redacted] TELEPHONE * +321239914 WEBSITE http://www.x9914.com

STREET * str--7831 NUMBER 1 POSTAL CODE * cp7831 CITY * Cargovil, Vilvoorde COUNTRY * Belgium

VAT NUMBER * VAT9914

Check if your EU VAT number is valid or check with your Member State authority

USERS:

FIRST NAME	LAST NAME	E-MAIL	ACTIONS
Test ODS new	TEST LAST	ep.user002@gmail.com	
fname--9661	lname--9661	9661email@climaOds2010.yyy	
Oeko	INSTITUT	ecas.test@oeko.de	

QUESTIONS:

BUSINESS SPECIFICATIONS:

ARE YOU A PRODUCER/IMPORTER OF HFCs * Yes No

ARE YOU AN EXPORTER OF HFCs * Yes No

ARE YOU A PRODUCER/IMPORTER/EXPORTER OF OTHER FLUORINATED GREENHOUSE GASES (NON-HFCs) LISTED IN ANNEX I OR II * Yes No

ARE YOU AN UNDERTAKING USING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II AS FEEDSTOCK * Yes No

ARE YOU AN UNDERTAKING IN RECEIPT OF EXEMPTED HFCs * Yes No

ARE YOU IMPORTING PRODUCTS AND EQUIPMENT CONTAINING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II * Yes No

Importer of Refrigeration, AC and heatpump equipment containing HFCs

Importer of other products and equipment

ARE YOU AN UNDERTAKING DESTROYING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II * Yes No

ARE YOU MANAGING AUTHORISATIONS FOR IMPORTERS OF REFRIGERATION, AC AND HEATPUMP EQUIPMENT CONTAINING HFCs? * Yes No

SHOW BUSINESS SPECIFICATIONS HISTORY

SHOW REGISTRATION HISTORY

EDIT

Leidimų tvarkytojai gautus leidimus (arba jų dalis) gali perduoti. Leidimų gavimas paaiškintas 4.2 skirsnyje.

Kad galėtų perduoti leidimus (arba jų dalis), leidimų tvarkytojams pirmiausia reikia prisijungti prie HFC registro, esančio Fluorintų dujų informaciniame portale (geltona rodyklė apačioje), ir tada prisijungti prie skirsnio „authorisations“ („leidimai“) (raudona rodyklė).

CLIMATE ACTION
F-Gas

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

FGAS UNDERTAKING TEST 01 HOME PROFILE **HFC REGISTRY** REPORTING

WELCOME TO THE HFC REGISTRY

This is the HFC Registry, as mandated by Art. 17 of Regulation (EU) No 517/2014. Only producers and Importers of HFCs, undertakings supplying or in receipt of exempted HFCs [according to Art. 15(2)] and importers of RAC equipment pre-charged with HFCs need to access the Registry. If any of these apply to your organisation, this must be specified in the business specifications of your profile.

MY QUOTAS:
This part of the HFC Registry is for importers and producers of bulk HFCs. It allows them to see their allocated reference values and quotas as well as make and receive quota transfers.
NOT APPLICABLE

MY DECLARATIONS:
This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to make their yearly declarations of quota need, thus bidding for a possible allocation of quota from the NEW ENTRANTS RESERVE.
NOT APPLICABLE

MY AUTHORIZATIONS:
This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to authorise the use of quota allocated to them to importers of precharged refrigeration, air conditioning and heatpump equipment. Such an authorisation allows importers of precharged equipment to account for HFCs imported inside the equipment under the quota system (Art. 14).
ACCESS MY AUTHORIZATIONS

Čia leidimų tvarkytojai gali matyti gautus ir perduotus leidimus. Kad leidimas būtų perduotas, pirmiausia atitinkamą gautą leidimą (jo statusas turi būti „valid“ („galiojantis“)) reikia pasirinkti spustelėjus geltoną mygtuką „View“ („žiūrėti“) (toliau pateiktame pavyzdyje žr. mėlyną rodyklę).

LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS

SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	- 10	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 64 983	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 500 000	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 500 000	
15/12/2015	CANCELLED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 65 004	
15/12/2015	REJECTED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 1	

Leidimų apžvalgoje rodomas turimas leidimų kiekis (raudonas žymeklis apačioje), iš šio skaičiaus atimami panaudotų („used“) ir perduotų („delegated“) leidimų kiekiai. Kad perduotumėte papildomų leidimų, spustelėkite mygtuką „Make a Delegation“ („Atlikti perdavimą“) (mėlyna rodyklė).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION- [redacted] HOME PROFILE **HFC REGISTRY** REPORTING

QUOTA AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION- [redacted]

Status	Issued on	Long number
VALID	18/12/2015	PRO-DU03-APPL-2015-00000999

QUOTA HOLDER DETAILS

ORGANISATION NAME: NMORGANIZATION- [redacted] TELEPHONE: +321239428 WEBSITE: http://www.x9428.com

STREET: str--7515 NO: 1 POSTAL CODE: cp7515 CITY: Dordrecht COUNTRY: Netherlands

VAT NUMBER: VAT9428

RECIPIENT OF AUTHORISATION

Please provide the ID and the name of the beneficiary.
Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID: [redacted] BENEFICIARY NAME: NMORGANIZATION- [redacted]

AMOUNT AUTHORISED

Please provide the amount of quota to be authorized.


YEAR: 2015 AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT): 500000

DELEGATION OF AUTHORIZATIONS

HIDE DELEGATIONS

STATUS	DATE	BENEFICIARY NAME	BENEFICIARY COUNTRY	AMOUNT DELEGATED (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
Valid	20/09/2016	NMORGANIZATION- [redacted]	Belgium (BE)	10	[icon]

Remaining from this authorization (tonnes of CO2 equivalent): 499990

MAKE A DELEGATION 

Toliau atsivėrusiame dialoge „Leidimų perdavimas“ įveskite gavėjo identifikacijos numerį, pavadinimą (raudonas žymeklis) ir perduotų leidimų kiekį (geltonas žymeklis). Galiausiai spustelėkite mygtuką „submit“ („pateikti“) (mėlyna rodyklė apačioje).

Jūs bus paprašyta leidimų perdavimą patvirtinti spustelėjus „yes“ („taip“).

Jūs leidimų apžvalgoje naujai perduoti leidimai dabar įvardyti kaip „waiting for acceptance“ („laukiantys patvirtinimo“).

LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS							
SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
04/10/2016	WAITING FOR ACCEPTANCE	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION- [redacted]	NMORGANIZATION- [redacted]	- 9 000	[D]
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION- [redacted]	NMORGANIZATION- [redacted]	- 10	[D]

Gavėjui registre patvirtinus leidimų perdavimą (kaip paaiškinta 4.2 skirsnyje), atitinkamų perduotų leidimų statusas yra „waiting for issuing“ („laukiantys išdavimo“).

LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS							
SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
04/10/2016	WAITING FOR ISSUING	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION- [REDACTED]	NMORGANIZATION [REDACTED]	- 9 000	[a]

Leidimus perdavus, jiems priskiriamas statusas „valid“ („galiojantis“).

04/10/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION- [REDACTED]	NMORGANIZATION [REDACTED]	- 9 000	[a]
------------	-------	------------	-----	----------------------------	---------------------------	---------	-----

Tik galiojančius leidimus ir perduotus leidimus gavėjas gali panaudoti RAC įrangai, kurioje yra HFC, importuoti ir tik tokius leidimus galima nurodyti atitikties deklaracijoje (žr. 5 skirsnį) ir metinėse ataskaitose (žr. 7.1 skirsnį).

5. Atitikties deklaracija ir susiję dokumentai

Prievolė įrodyti, kad iš anksto užpildytoje įrangoje esantis HFC kiekis yra įskaičiuotas pagal ES HFC laipsniško mažinimo reikalavimą, **tenka įrangos importuotojui**, nes importuotojas, pateikdamas iš anksto užpildytą įrangą rinkai (t. y. kai importavus ji išleidžiama į laisvą apyvartą), turi užtikrinti jos atitiktį reikalavimams. Jeigu importuotojas negali pateikti reikalingų įrodymų, jis negali įrangos pateikti rinkai.

Šiuo tikslu RAC įrangos, kurioje yra HFC, importuotojai, importuodami įrangos siuntą ir išleisdami ją į laisvą apyvartą, turi parengti **atitikties deklaraciją**¹⁶. Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/879¹⁷ nustatytos su atitikties deklaracijomis susijusios išsamios sąlygos: iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 I priedo paimtas atitikties deklaracijos šablonas įtrauktas į 10.1 skirsnį „Importuotojo atitikties deklaracija“. Atitikties deklaracijoje įrangos importuotojas nurodo, pagal kokį būdą (žr. 3.2–3.4 skirsnius) importuojamoje įrangoje esantis HFC kiekis yra įskaičiuotas taikant HFC laipsniško mažinimo reikalavimą.

Atitikties deklaracijos turi būti rengiamos visai importuojamai įrangai, iš anksto užpildytai HFC Šis reikalavimas netaikomas importuotojams, kurių per metus importuojamas HFC kiekis nesiekia 100 t CO₂ ekvivalento.

Atitikties deklaraciją pasirašo įrangos importuotojo teisinis atstovas. Importuotojai turi užtikrinti, kad, pateikiant muitinės deklaraciją, susijusią su išleidimu į laisvą apyvartą Sąjungoje, muitinei būtų pateikta atitikties deklaracijos kopija.

Kartu su kiekviena atitikties deklaracija įrangos importuotojas turi saugoti dokumentus, kuriuose nurodyta importuotos įrangos rūšis ir kiekis, taip pat joje esantis HFC kiekis masės vienetais ir pavertus CO₂ ekvivalentais. Šių dokumentų nereikia įtraukti į muitinei pateikiamą atitikties deklaracijos kopiją. Reimporto atveju (2 variantas, žr. 3.4 skirsnį) reikalingi papildomi dokumentai. Daugiau informacijos apie reikalingus dokumentus rasite 10.2 skirsnyje.

Atitikties deklaracijas ir susijusius dokumentus importuotojas turi saugoti **bent penkerius metus** nuo atitinkamos įrangos pateikimo rinkai.

Kaip paaiškinta 6 skirsnyje, importuotojų atitikties deklaracijos ir susiję dokumentai yra tikrinami. Importuotojai taip pat turi kasmet pranešti apie tikrinimo rezultatus (žr. 6 skirsnį).

ES įsisteigusių įrangos gamintojų atitikties deklaracijos

ES įsisteigę iš anksto užpildytos TAC įrangos gamintojai, pateikdami įrangą ES rinkai, taip pat turi parengti teisinio atstovo pasirašytą atitikties deklaraciją. Reikalingų dokumentų apimtis šiek tiek skiriasi nuo dokumentų, kuriuos turi pateikti importuotojai, apimties; daugiau informacijos rasite 10.2 skirsnyje. Kaip ir importuotojai, ES gamintojai atitikties deklaracijas ir susijusius dokumentus turi saugoti bent penkerius metus.

Tačiau ES gamintojų atitikties deklaracijos nėra tikrinamos. Todėl šių rekomendacijų 6 skirsnis ES gamintojams netaikomas.

ES gamintojų pareigų santrauką taip pat rasite 7.4 skirsnyje.

¹⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0879>

6. Nepriklausomas patikrinimas ir rezultatų pateikimas

Įrangos importuotojų atitikties deklaracijas ir susijusius dokumentus (žr. 5 skirsnį) tikrina nepriklausomas išorės auditorius. 6.1. skirsnyje paaiškinta, ką konkrečiai tikrina auditorius.

Auditorius turi būti akredituotas pagal Direktyvą 2003/87/EB (tikrinti išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitas pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą) arba akredituotas tikrinti finansines ataskaitas valstybėje narėje, kurioje importuotojas yra įsisteigęs.

Į savo patikrinimo dokumentą auditorius įrašo pareiškimą dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo. Paaiškinimą dėl tikėtino atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo rasite 6.2 skirsnyje, auditoriaus pareiškimo šablonas pateiktas 10.2 skirsnyje.

O šio dokumento I priede pateikiamas išsamus patikros ataskaitos šablonas, kuriame išvardijami elementai, kuriuos siūloma įtraukti į nepriklausomo auditoriaus patikrinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalį.

Įrangos importuotojo pareiga – Europos Komisijai pateikti (žr. 6.3 skirsnį) patikrinimo dokumentą ir informuoti apie auditoriaus pareiškimą dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo. Informacijos teikimo šablonas, kurį įrangos importuotojai turi naudoti informuodami Europos Komisiją, yra tapatus šiose rekomendacijose pasiūlytam šablonui, kurį turi naudoti auditoriai (žr. 10.2 skirsnį). Todėl siekiant, kad įrangos importuotojams būtų lengviau teikti nešališką informaciją apie patikrinimo rezultatus, rekomenduojama, kad įrangos importuotojas auditoriaus paprašytų naudoti šį patikrinimo dokumente pateiktą šabloną.

Ir auditoriaus patikrinimo (žr. 6.1 skirsnį) terminas, ir įrangos importuotojo patikrinimo ataskaitos pateikimo (pagal 6.3 skirsnį, naudojant 10.2 skirsnyje nurodytą šabloną) terminas – kalendorinių metų, einančių po pateikimo rinkai, kovo 31 d. Iki tos pačios dienos turi būti pateikta metinė ataskaita (žr. 7.1 skirsnį), kuri taip pat įtraukiama į tikrinimo procesą, kaip paaiškinta 6.1 skirsnyje. Pavyzdžiui, įrangos importuotojas su 2018 m. importu susijusių atitikties deklaracijų patikrinimo dokumentą, taip pat su 2018 m. importu susijusių metinę ataskaitą turi pateikti iki 2019 m. kovo 31 d.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nors metines ataskaitas apie importuojamą įrangą (žr. 7.1 skirsnį) būtina teikti tik tada, kai toje įrangoje esantis HFC kiekis per metus viršija 500 t CO₂ ekv., pareiga tikrinti atitikties deklaraciją (-as) ir rezultatus pateikti patikrinti Europos Komisijai atsiranda nuo 100 t CO₂ ekv. metinės ribinės vertės. Jei, pvz., įmonė importuoja 200 t CO₂ ekv., ji neprivalo pranešti apie šiuos kiekius, tačiau privalo nusiųsti patikrinimo ataskaitą, kurioje būtų nurodytas per metus importuotas kiekis (200 t CO₂ ekv.). Kadangi tikrintojas privalo patikrinti per metus importuotą kiekį, dėl šio kiekio įtraukimo į patikrinimo ataskaitą papildomos naštos nepatiriama. Be to, nepriklausomam auditoriui dirbti būtų gerokai lengviau, jei įmonė tokiu atveju pateiktų ataskaitą ir jei nepriklausomas patikrinimas būtų atliekamas remiantis spausdinta atitinkama suvestine.

Įmonei, kurios importuotas kiekis nesiekia 500 t CO₂ ekv. metinės ribinės vertės, nusiuntus savo patikrinimo ataskaitą (6.3 skirsnis „Patikrinimo dokumentų pateikimas“), jos bus paprašyta įvesti nepriklausomo auditoriaus ataskaitoje patvirtintą kvotinių leidimų kiekį.

Leidimais turėtų būti padengti visi importuoti kiekiai. 14 straipsnis netaikomas tik importuotojams, kurių per metus importuojamas HFC kiekis nesiekia 100 t CO₂ ekv. Tai reiškia, kad importuotojai, kurių importuojamas kiekis nesiekia šios ribinės vertės, neprivalo gauti leidimų arba rengti atitikties deklaracijų. Importuotojai, kurių per metus importuojamas HFC kiekis nesiekia 100 t CO₂ ekv., norėdami muitinės dokumente nurodyti, kad reikalavimas parengti atitikties deklaraciją

netaikomas, muitinės formos, vadinamos bendroju administraciniu dokumentu, teksto 44 langelyje turėtų naudoti TARIC kodą Y951¹⁸.

6.1. Ką tikrina auditorius?

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/879¹⁷ nustatytos su nepriklausomo auditoriaus atliekamu patikrinimu susijusios sąlygos (remiantis Fluorintų dujų reglamento 14 straipsnio 4 dalimi). Įgyvendinimo reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nepriklausomas auditorius, tikrinamas importuotojų atitikties deklaracijas ir susijusius dokumentus (žr. 5 skirsnį), vertina, ar:

- atitikties deklaracijose ir susijusiuose dokumentuose (žr. 5 skirsnį) esanti informacija yra tiksli ir išsami, remiantis atitinkamų įmonės sandorių dokumentais;
- atitikties deklaracija (-os) ir susiję dokumentai (žr. 5 skirsnį) nuosekliai atitinka pagal 19 straipsnį pateiktas metines ataskaitas (žr. 7.1 skirsnį);
- jeigu įrangos importuotojas atitikties deklaracijoje (žr. 5 skirsnį) daro nuorodą į leidimą (žr. 3.3 skirsnyje nurodytą reikalavimų užtikrinimo 1 variantą): ar turima pakankamai leidimų – tai nustatoma lyginant HFC registre esančius duomenis (žr. 4 skirsnį) su dokumentais, kuriais įrodomas pateikimas rinkai;
- jeigu įrangos importuotojas atitikties deklaracijoje (žr. 5 skirsnį) daro nuorodą į anksčiau rinkai pateiktą HFC reimportą (žr. 3.4 skirsnyje nurodytą reikalavimų užtikrinimo 2 variantą): ar yra įmonės, kuri pirma pateikė HFC rinkai, deklaracija¹⁹.

6.2. Tikslumas

Įgyvendinimo reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad auditorius pateikia pareiškimą dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo:

Nepriklausomas auditorius išduoda patikrinimo dokumentą, kuriame pateikia savo patikrinimo išvadas... [įskaitant] pareiškimą dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo.

Pateikiamos informacijos tikslumas nurodytas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 priedo 11 ir 12 skirsniuose ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 2 straipsnio 2 dalies b punkte.

Auditorius tikrina, ar pateiktos informacijos tikslumas atitinka Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio, taip pat Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 reikalavimus, atsižvelgdamas į šiuos aspektus:

- Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 priedo 11 skirsnis taikomas importuojamos iš anksto užpildytos įrangos kategorijose rinkai pateikiamam bendram įrangoje esančiam fiziniam dujų užpildui;
- Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 priedo 12 skirsnis taikomas eksportuotoms dujoms, kurios panaudotos įrangai užpildyti už ES ribų;
- Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 priedo 11 ir 12 skirsniuose nustatyta, kad dujų kiekis nurodomas „metrinėmis tonomis tūkstantųjų tikslumu“;
- Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 2 straipsnio 2 dalies b punkte reikalaujama pateikti informaciją apie visą hidrofliuoragliavandenilių kiekį kilogramais ir CO₂ ekvivalento tonomis;

¹⁸ TARIC (pranc. k. TARif Intégré Communautaire; Europos Bendrijų integruotasis tarifas) kodu nurodomos įvairios taisyklės, kurios yra taikomos konkrečioms į ES importuojamiems produktams. Dėl TARIC kodo Y951 naudojimo: naudojant šį kodą, teisiškai deklaruojama, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 15 straipsnio 2 dalį prekėms netaikomas rinkai pateikiamų hidrofliuoragliavandenilių kiekio mažinimas.

¹⁹ Deklaracija pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 2 straipsnio 2 dalies d punktą, žr. 3.4 ir 5 skirsnius.

- Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 2 straipsnio 2 dalies b punkte taip pat reikalaujama pateikti informaciją apie kiekviename vienetu esantį hidrofluorangliavandenilių kiekį (užpildą), suapvalintą iki artimiausio gramo. Pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį įmonėms nereikia pranešti apie konkrečius užpildo kiekius. Jie internetinėje pranešimo formoje apskaičiuojami tik siekiant atlikti kokybės kontrolę.

Pareiškimo dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo šablonas įtrauktas į 10.2 skirsnį „Patikrinimas ir patikrinimo dokumentų pateikimas“.

6.3. Patikrinimo dokumentų pateikimas

Patikrinimo dokumentą ir patvirtinamuosius dokumentus importuotojas turi internetu pateikti iki kalendorinių metų, einančių po pateikimo rinkai, kovo 31 d. **Patikrinimo ataskaita turėtų būti teikiama pasinaudojant ataskaitų teikimo priemone, prieinama per HFC registrą (paspaudus oranžinį mygtuką „reporting“ („ataskaitų teikimas“), esantį viršutiniame dešiniajame kampe).**

Verslo duomenų apie fluorintas dujas saugyklos naudojimo vadove įvairiomis kalbomis paaiškinta, kaip elektroniniu būdu pateikti duomenis, žr. <https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases>.

Ataskaitų teikimo priemonės sąrašė „**envelopes and sub-collections**“ („dokumentų rinkiniai ir antriniai rinkiniai“), pateikiamame jūsų įmonės aplanke, yra du antriniai rinkiniai. Antriniame rinkinyje „**Upload of verification documents (equipment importers)**“ („Patikrinimo dokumentų nusiuntimas (įrangos importuotojai)“) sukurkite naują dokumentų rinkinį ir, pasinaudodami trumpu klausimynu dėl „patikrinimo ataskaitų teikimo“, pateikite patikrinimo dokumentą (-us).

Importuotojas internetinėje priemonėje turės pateikti auditoriaus nustatytus faktus apie atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumą.

Remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 4 straipsniu:

„Šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą patikrinimo dokumentą, susijusį su praėjusiais kalendoriniais metais, įrangos importuotojas pateikia iki kiekvienų metų kovo 31 d., naudodamasis pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 1 straipsnį parengta ataskaitų teikimo priemone, ir toje priemonėje įrašo auditoriaus nustatytus faktus, susijusius su atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumu.“

Informacija, kurią reikalaujama pateikti internetinėje priemonėje, nurodant auditoriaus nustatytus faktus apie atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumą, pateikiama pagal tą pačią struktūrą kaip ir pareiškimo dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo šablono (žr. 10.2 skirsnį) 2 dalyje „*Patikrinimo esmė*“, kuri prasideda 44 puslapyje.

7. Kitos įrangos importuotojų ir gamintojų pareigos

7.1. Ataskaitų teikimo pareiga

Ataskaitų teikimo pareigas (Fluorintų dujų reglamento 19 straipsnis) turi vykdyti visi produktų ir įrangos, kurioje yra fluorintų dujų ir II priede išvardytų dujų, **neapsiribojant RAC įranga**, importuotojai. Kiekviena įmonė, per metus importuojanti 500 t CO₂ ekvivalento arba daugiau įrangoje arba produktuose, kuriuose yra tokių dujų (įskaitant mišinius), privalo pateikti šią informaciją (Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014²⁰ priedo 11 skirsnis):

- fluorintų dujų ir II priede išvardytų dujų, kurių yra produktuose ir (arba) įrangoje, kiekį metrinėmis tonomis pagal kategorijas;
- kiekvienos kategorijos įrenginių skaičių.

Ši ataskaita turi būti pateikta iki kitų kalendorinių metų kovo 31 d.

500 t CO₂ ekvivalento ribą, kurią pasiekus turi būti teikiama ataskaita, pavertus fiziniais HFC ir mišinių, įprastai naudojamų kaip aušalai, kiekiais, ji atitinka 350 kg HFC-134a, 127 kg R404A, 240 kg R410A arba 282 kg R407C.

Be to, RAC įrangos, kurioje yra HFC, importuotojai turi papildomų ataskaitų teikimo užduočių, susijusių su pareiga laikytis laipsniško HFC kiekio mažinimo reikalavimų pagal 14 straipsnį:

- leidimais besinaudojantys įrangos importuotojai (reikalavimų užtikrinimo 1 variantas, žr. 3.3 skirsnį) teikia ataskaitas apie leidimų, skirtų importuojamoje RAC įrangoje esančiam HFC kiekiui padengti, naudojimą ir subjektą, iš kurio jie įsigyti (Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 priedo 13 skirsnis). Šiuo tikslu HFC registre gauti (perduoti) leidimai automatiškai importuojami į ataskaitų teikimo priemonę. Tada importuotojų prašoma nurodyti, kokie turimų leidimų kiekiai buvo panaudoti faktiškai importuotam dujų kiekiui padengti pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 priedo 11 skirsnį;
- Reikalavimų užtikrinimo 2 variantą pasirinkę įrangos importuotojai (reimportas, žr. 3.4 skirsnį) teikia ataskaitas apie atitinkamus HFC kiekius ir nurodo eksportuojančią įmonę bei eksporto metus (Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 priedo 12 skirsnis).

Daugiau informacijos apie ataskaitų teikimą galima rasti verslo duomenų apie fluorintas dujas saugyklos tinklalapyje: <https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases>.

Ne ES įsisteigusių produktų ir įrangos, kuriuose yra fluorintų dujų arba II priede išvardytų dujų, gamintojų vaidmuo

Kadangi ataskaitų teikimo pareiga nustatyta įrangos importuotojui, įrangos gamintojas negali centralizuotai pateikti bendros ataskaitos apie kelis ES veikiančius įrangos importuotojus. Tačiau įrangos importuotojai gali individualiai suteikti įrangos gamintojui prieigą prie jų įmonės sąskaitų HFC registre (žr. 4 skirsnį) ir taip suteikti įrangos gamintojo atstovui galimybę importuotojo vardu atlikti ataskaitų teikimo užduotį.

²⁰ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_318_R_0004

7.2. Draudimai pateikti rinkai įrangą, kurioje yra fluorintų dujų

Į Fluorintų dujų reglamentą įtraukti produktų ir įrangos, kuriuose yra fluorintų dujų, pateikimo rinkai apribojimai (11 straipsnis ir III priedas), pvz., taikomi:

- buitiniams šaldytuvams ir šaldikliams, kuriuose yra HFC, kurių VAP – 150 arba didesnis (nuo 2015 m. sausio 1 d.);
- komercinės paskirties šaldytuvams ir šaldikliams (hermetiška įranga):
 - kuriuose yra HFC, kurių VAP – 2 500 arba didesnis (nuo 2020 m. sausio 1 d.);
 - kuriuose yra HFC, kurių VAP – 150 arba didesnis (nuo 2022 m. sausio 1 d.);
- bet kokiai stacionariai šaldymo įrangai, kurioje yra HFC, kurių VAP – 2 500 arba didesnis (nuo 2020 m. sausio 1 d.);
- kilnojamiesiems patalpų oro kondicionieriams (hermetiška įranga, kurią galutinis naudotojas gali perkelti iš vienos patalpos į kitą), kuriuose yra HFC, kurių VAP – 150 arba didesnis (nuo 2020 m. sausio 1 d.);
- monosekcinėms oro kondicionavimo sistemoms, kuriose yra mažiau nei 3 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių VAP – 750 arba didesnis, arba kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų (nuo 2025 m. sausio 1 d.);
- gaisro gesinimo įrangai, kurioje yra HFC-23 (nuo 2016 m. sausio 1 d.);
- techniniams aerozoliams, kuriuose yra HFC, kurių VAP – 150 arba didesnis (nuo 2018 m. sausio 1 d.);
- ekstruzinio polistireno (XPS) putoms (uždrausta nuo 2020 m. sausio 1 d.) ir kitoms putoms (nuo 2023 m. sausio 1 d.), kuriose yra HFC, kurių VAP – 150 arba didesnis.

Taikomos kelios išimtys (pvz., dėl saugos priežasčių, naudojimo medicinos reikmėms, labai žemos šaldymo temperatūros). Išsamų draudimų sąrašą ir papildomą informaciją rasite Fluorintų dujų reglamento III priede.

7.3. Ženklinimas

Įranga, kurioje yra I priede išvardytų dujų, turi būti ženklinama (Fluorintų dujų reglamento 12 straipsnis ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas dėl etikečių formos). Etiketėje turi būti nurodyta:

- kad įrangoje arba produkte yra fluorintų dujų, taip pat turi būti nurodytas pramonėje naudojamas fluorintų dujų žymuo;
- kiekis, išreikštas svoriu ir CO₂ ekvivalentu;
- dujų VAP.

Ši informacija taip pat turi būti įtraukta į naudotojo vadovus, o fluorintų dujų, kurių VAP yra didesnis kaip 150, atveju ir į reklamoje naudojamus aprašymus.

Nors už tinkamą rinkai pateikiamos įrangos ženklimą yra atsakingas importuotojas, įrangą paprastai ženklina gamintojas.

7.4. ES įsisteigusio įrangos, kurioje yra fluorintų dujų, gamintojo pareigų santrauka

Iš esmės ES gamintojų pareigos yra tos pačios kaip ir įrangos importuotojų pareigos. Tačiau yra tam tikrų praktinių skirtumų, nes ES gamintojo įrangoje naudojami HFC dažnai jau būna pateikti rinkai. Toliau teksto langelyje pateikiama trumpa ES gamintojui taikomų reikalavimų apžvalga.

Pagal Fluorintų dujų reglamentą **ES įrangos gamintojai** turi įvairių pareigų. Tarp jų yra šios pareigos:

- **laikytis laipsniško HFC kiekio mažinimo ir kvotų sistemos reikalavimų:** panašiai kaip ir importuotojai, ES įsisteigę RAC įrangos gamintojai privalo parengti **atitikties deklaraciją**, kuria patvirtinama, kad HFC, kurių pripildyta įranga pateikiama ES rinkai, kiekis yra įskaičiuotas pagal HFC kvotų sistemą, **išskyrus atvejus**, kai neviršijama metinė riba, lygi 100 t CO₂ ekvivalento, ir saugoti visus patvirtinamuosius dokumentus. Išsamesnės informacijos pateikiama 5 skirsnyje;
- **laipsniško HFC kiekio mažinimo reikalavimo išimties netaikymas iš anksto užpildytoje įrangoje eksportuojamoms dujoms:** ES dujų gamintojams parduodant dujas arba importuotas dujas išleidžiant į laisvą apyvartą, reikalinga kvota. Ši nuostata taip pat taikoma, jeigu HFC parduodami įrangos gamintojui, vėliau ketinančiam eksportuoti įrangą, kurioje yra HFC. Tačiau kvota nereikalinga, jeigu nefasuoti HFC importuojami ne pagal „išleidimo į laisvą apyvartą“ muitinės procedūras ir eksportuojami įrangoje, kuri niekada nebus išleista į laisvą apyvartą ES;
- **pateikimo rinkai apribojimai** taikomi ir importuotojams, ir ES gamintojams, pateikiantiems produktus ir įrangą ES rinkai (Fluorintų dujų reglamento 11 straipsnis ir III priedas; taip pat žr. 7.2 skirsnį „Draudimai pateikti rinkai įrangą, kurioje yra fluorintų dujų“);
- **įrangos ženklavimo** reikalavimai taikomi ir importuotojams, ir ES gamintojams (Fluorintų dujų reglamento 12 straipsnis ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2068, kuriuo nustatomi etikečių formos reikalavimai. Taip pat žr. šio dokumento 7.3 skirsnį „Ženklavimas“).

8. Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

8.1. Fluorintų dujų reglamento I priede išvardytos fluorintos dujos

Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I priede išvardytos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, taip pat jų Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) numeris ir tipinės naudojimo sritys:

Pramonėje naudojama s žymuo	Cheminis pavadinimas (bendrinis pavadinimas)	Cheminė formulė	VAP	CAS numeris	Tipinė naudojimo sritis
1 skirsnis. Hidrofluorangliavandeniliai (HFC)					
HFC-23	trifluormetanas (fluoroformas)	CHF ₃	14 800	75-46-7	Žemos temperatūros aušalas Gesinamoji medžiaga
HFC-32	Difluormetanas	CH ₂ F ₂	675	75-10-5	Aušalas Aušalų mišinių sudedamoji dalis
HFC-41	fluormetanas (metilfluoridas)	CH ₃ F	92	593-53-3	Puslaidininkų gamyba
HFC-125	Pentafluoretanas	CHF ₂ CF ₃	3 500	354-33-6	Aušalų mišinių sudedamoji dalis Gesinamoji medžiaga
HFC-134	1.1.2.2-tetrafluoretanas	CHF ₂ CHF ₂	1 100	359-35-3	Tipinių naudojimo sričių šiuo metu nėra
HFC-134a	1.1.1.2-tetrafluoretanas	CH ₂ FCF ₃	1 430	811-97-2	Aušalas Aušalų mišinių sudedamoji dalis Ekstrahavimo tirpiklis Medicininis ir techninis aerosolių propelentas Ekstruzinio polistireno (XPS) ir poliuretano (PUR) putų sudedamoji dalis putokšlis
HFC-143	1,1,2-trifluoretanas	CH ₂ FCHF ₂	353	430-66-0	Tipinių naudojimo sričių šiuo metu nėra
HFC-143a	1,1,1-trifluoretanas	CH ₃ CF ₃	4 470	420-46-2	Aušalų mišinių sudedamoji dalis
HFC-152	1,2-difluoretanas	CH ₂ FCHF ₂	53	624-72-6	Nėra plačiai naudojamas
HFC-152a	1,1-difluoretanas	CH ₃ CHF ₂	124	75-37-6	Specializuotų techninių aerosolių propelentas Ekstruzinio polistireno (XPS) putų sudedamoji dalis putokšlis Aušalas
HFC-161	fluoretanas (etilfluoridas)	CH ₃ CH ₂ F	12	353-36-6	Nėra plačiai naudojamas. Bandomas kaip R22 alternatyva, komerciniu mastu nenaudojamas.
HFC-227ea	1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas	CF ₃ CHF ₂ CF ₃	3 220	431-89-0	Aušalas Medicininis aerosolių

Pramonėje naudojama s žymuo	Cheminis pavadinimas (bendrinis pavadinimas)	Cheminė formulė	VAP	CAS numeris	Tipinė sritis naudojimo
					propelentas Gesinamoji medžiaga Putokšlis putoms
HFC-236cb	1,1,1,2,2,3-heksafluorpropanas	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	1 340	677-56-5	Aušalas Putokšlis
HFC-236ea	1,1,1,2,3,3-heksafluorpropanas	CHF ₂ CHFCF ₃	1 370	431-63-0	Aušalas Putokšlis
HFC-236fa	1,1,1,3,3,3-heksafluorpropanas	CF ₃ CH ₂ CF ₃	9 810	690-39-1	Gesinamoji medžiaga Aušalas
HFC-245ca	1,1,2,2,3-pentafluorpropanas	CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	693	679-86-7	Aušalas Putokšlis
HFC-245fa	1,1,1,3,3-pentafluorpropanas	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	1 030	460-73-1	Poliuretano (PUR) putų putokšlis Specialios paskirties tirpiklis
HFC-365 mfc	1,1,1,3,3-pentafluorbutanas	CF ₃ CH ₂ CF ₂ CH ₃	794	406-58-6	Poliuretano (PUR) ir fenolio putų putokšlis Tirpiklių mišinių sudedamoji dalis
HFC-43-10 mee	1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluorpentanas	CF ₃ CHFCHFCF ₂ CF ₃	1 640	138495-42-8	Specialios paskirties tirpiklis Putokšlis putoms
2 skirsnis. Perfluorangliavandeniliai (PFC)					
PFC-14	tetrafluormetanas (perfluormetanas, anglies tetrafluoridas)	CF ₄	7 390	75-73-0	Puslaidininkų gamyba Gesinamoji medžiaga
PFC-116	heksafluoretanas (perfluoretanas)	C ₂ F ₆	12 200	76-16-4	Puslaidininkų gamyba
PFC-218	oktafluorpropanas (perfluorpropanas)	C ₃ F ₈	8 830	76-19-7	Puslaidininkų gamyba
PFC-3-1-10 (R-31-10)	dekafluorbutanas (perfluorbutanas)	C ₄ F ₁₀	8 860	355-25-9	Fizikos tyrimai Gesinamoji medžiaga
PFC-4-1-12 (R-41-12)	dodekafluorpentanas (perfluorpentanas)	C ₅ F ₁₂	9 160	678-26-2	Tikslaus valymo tirpiklis Mažai naudojamas aušalas
PFC-5-1-14 (R-51-14)	tetradekafluorheksanas (perfluorheksanas)	C ₆ F ₁₄	9 300	355-42-0	Specialiosios paskirties aušinimo skystis Tirpiklis
PFC-c-318	oktafluorciklobutanas (perfluorciklobutanas)	c-C ₄ F ₈	10300	115-25-3	Puslaidininkų gamyba
3 skirsnis. Kiti perfluorjunginiai					
	sieros heksafluoridas	SF ₆	22 800	2551-62-4	Aukštos įtampos skirstomuosiuose įrenginiuose naudojamos izoliacinės dujos Magnio gamyboje naudojamos apvalkalinės

Pramonėje naudojama s žymuo	Cheminis pavadinimas (bendrinis pavadinimas)	Cheminė formulė	VAP	CAS numeris	Tipinė sritis	naudojimo
					dujos	Ėsdinimas ir valymas puslaidininkų pramonės srityje

8.2. Kitos Fluorintų dujų reglamento II priede išvardytos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Bendrinis pavadinimas / pramonėje naudojamas žymuo	Cheminė formulė	VAP
1 skirsnis. Nesotieji hidro(chlor)fluorangliavandeniliai		
HFC-1234yf	$\text{CF}_3\text{CF}=\text{CH}_2$	4
HFC-1234ze	trans — $\text{CHF}=\text{CHCF}_3$	7
HFC-1336 mzz	$\text{CF}_3\text{CH}=\text{CHCF}_3$	9
HCFC-1233zd	$\text{C}_3\text{:}_2\text{ClF}_3$	4,5
HCFC-1233xf	$\text{C}_3\text{:}_2\text{ClF}_3$	1
2 skirsnis. Fluorinti eteriai ir alkoholiai		
HFE-125	CHF_2OCF_3	14 900
HFE-134	$\text{CHF}_2\text{OCHF}_2$	6 320
HFE-143a	CH_3OCF_3	756
HCFE-235da2 (izofluoranas)	$\text{CHF}_2\text{OCHClCF}_3$	350
HFE-245cb2	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CF}_3$	708
HFE-245fa2	$\text{CHF}_2\text{OCH}_2\text{CF}_3$	659
HFE-254cb2	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CHF}_2$	359
HFE-347 mcc3 (HFE-7000)	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$	575
HFE-347pcf2	$\text{CHF}_2\text{CF}_2\text{OCH}_2\text{CF}_3$	580
HFE-356pcc3	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$	110
HFE-449sl (HFE-7100)	$\text{C}_4\text{F}_9\text{OCH}_3$	297
HFE-569sf2 (HFE-7200)	$\text{C}_4\text{F}_9\text{OC}_2\text{:}_5$	59
HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11	$\text{CHF}_2\text{OCF}_2\text{OC}_2\text{F}_4\text{OCHF}_2$	1 870
HFE-236ca12 (HG-10)	$\text{CHF}_2\text{OCF}_2\text{OCHF}_2$	2 800
HFE-338pcc13 (HG-01)	$\text{CHF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{OCHF}_2$	1 500
HFE-347 mmy1	$(\text{CF}_3)_2\text{CFOCH}_3$	343
2,2,3,3,3-pentafluorpropanolis	$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{OH}$	42
bis(trifluormetil)-metanolis	$(\text{CF}_3)_2\text{CHOH}$	195
HFE-227ea	$\text{CF}_3\text{CHFOCF}_3$	1 540

Bendrinis pavadinimas / pramonėje naudojamas žymuo	Cheminė formulė	VAP
HFE-236ea2 (desfluoranas)	$\text{CHF}_2\text{OCHFCF}_3$	989
HFE-236fa	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCF}_3$	487
HFE-245fa1	$\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{OCF}_3$	286
HFE 263fb2	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCH}_3$	11
HFE-329 mcc2	$\text{CHF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_3$	919
HFE-338 mcf2	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CF}_3$	552
HFE-338 mmz1	$(\text{CF}_3)_2\text{CHOCHF}_2$	380
HFE-347 mcf2	$\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CF}_3$	374
HFE-356 mec3	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CHFCF}_3$	101
HFE-356 mm1	$(\text{CF}_3)_2\text{CHOCH}_3$	27
HFE-356pcf2	$\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CHF}_2$	265
HFE-356pcf3	$\text{CHF}_2\text{OCH}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$	502
HFE 365 mcf3	$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$	11
HFE-374pc2	$\text{CHF}_2\text{CF}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$	557
	- $(\text{CF}_2)_4\text{CH}(\text{OH})$ -	73
3 skirsnis. Kiti perfluorjunginiai		
perfluorpolimetilizopropileteris (PFPMIE)	$\text{CF}_3\text{OCF}(\text{CF}_3)\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{OCF}_3$	10300
azoto trifluoridas	NF_3	17 200
trifluormetilo sieros pentafluoridas	SF_5CF_3	17 700
Perfluorciklopropanas	$\text{c-C}_3\text{F}_6$	17 340

8.3. Mišinio bendro VAP apskaičiavimo metodas

Iš Reglamento (ES) Nr. 517/2014 IV priedo. Mišinio bendro VAP apskaičiavimo metodas.

Mišinio VAP apskaičiuojamas kaip svartinis vidurkis, kuris gaunamas sudėjus atskirų cheminių medžiagų dalių pagal svorį ir jų VAP sandaugas (įskaitant Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I, II ir IV prieduose išvardytas chemines medžiagas, kurios nėra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos).

$\Sigma [(\text{Chemine medžiaga X \%} \times \text{VAP}) + (\text{Chemine medžiaga Y \%} \times \text{VAP}) + \dots (\text{Chemine medžiaga N \%} \times \text{VAP})]$
čia % yra svartinė dalis, kurios leistinas nuokrypis yra +/- 1 %.

1 pavyzdys. Formulė pritaikoma dujų mišiniui (R-404A), kurį sudaro vien HFC:
44 % HFC-125 (VAP=3 500), 52 % HFC-143a (VAP=4 470) ir 4 % HFC-134a (VAP=1 430):

$\Sigma (44 \% \times 3 500) + (52 \% \times 4 470) + (4 \% \times 1 430)$
→ Bendras VAP = 3 922

2 pavyzdys. Formulė pritaikoma dujų mišiniui (R-413A), kurio sudėtyje yra ir ne HFC:

88 % HFC-134a (VAP=1 430), 9 % PFC-218 (VAP=8 830) ir 3 % izobutanas/R-600a (VAP=3):

Rekomendacijos įrangos importuotojams

$$\Sigma (88 \% \times 1\,430) + (9 \% \times 8\,830) + (4 \% \times 3)$$

→ Bendras VAP = 2 053,19

Atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal Fluorintų dujų reglamente pateiktas apibrėžtis mišinys (pvz., R-413A), kuriame yra ir HFC, ir ne HFC sudedamųjų dalių, bendrai laikomas hidrofluorangliavandeniliu. Todėl importuojamą R-413A dujų mišinį paverčiant CO₂ ekvivalentais, turi būti taikomas bendras VAP, lygus 2 053,19.

9. Dažnai naudojami mišiniai

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti mišiniai, įtraukti į internetinėje ataskaitų teikimo priemonėje esantį trumpąjį sąrašą.

Mišinys	Sudedamosios dalys	VAP*
R-404A	HFC-125: 44 %; HFC-134a: 4 %; HFC-143a: 52 %	3 922
R-407A	HFC-32: 20 %; HFC-125: 40 %; HFC-134a: 40 %	2 107
R-407C	HFC-32: 23 %; HFC-125: 25 %; HFC-134a: 52 %	1 774
R-407F	HFC-32: 30 %; HFC-125: 30 %; HFC-134a: 40 %	1 825
R-407H	HFC-125: 15 %; HFC-134a: 52,5 %; HFC-32: 32,5 %	1 495
R-410A	HFC-32: 50 %; HFC-125: 50 %	2 088
R-413A	HFC-134a: 88 %; PFC-218: 9 %; R-600a: 3 %	2 053
R-417A	HFC-125: 46,6 %; HFC-134a: 50 %; R-600: 3,4 %	2 346
R-417B	HFC-125: 79 %; HFC-134a: 18,3 %; R-600: 2,7 %	3 027
R-422A	HFC-125: 85,1 %; HFC-134a: 11,5 %; R-600a: 3,4 %	3 143
R-422B	HFC-125: 55 %; HFC-134a: 42 %; R-600a: 3 %	2 526
R-422D	HFC-125: 65,1 %; HFC-134a: 31,5 %; R-600a: 3,4 %	2 729
R-423A	HFC-134a: 53 %; HFC-227ea: 47 %	2 280
R-424A	HFC-125: 50,5 %; HFC-134a: 47 %; R-600: 1 %; R-600a: 0,9 %; R-601a: 0,6 %	2 440
R-425A	HFC-227ea: 12 %; HFC-134a: 69,5 %; HFC-32: 18,5 %	1 505
R-426A	HFC-125: 5,1 %; HFC-134a: 93 %; R-600: 1,3 %; R-600a: 0,6 %	1 508
R-427A	HFC-32: 15 %; HFC-125: 25 %; HFC-134a: 50 %; HFC-143a: 10 %	2 138
R-428A	HFC-125: 77,5 %; HFC-143a: 20 %; R-290: 0,6 %; R-600a: 1,9 %	3 607
R-434A	HFC-125: 63,2 %; HFC-134a: 16 %; HFC-143a: 18 %; R-600a: 2,8 %	3 245
R-437A	HFC-125: 19,5 %; HFC-134a: 78,5 %; R-600: 1,4 %; R-601: 0,6 %	1 805
R-438A	HFC-32: 8,5 %; HFC-125: 45 %; HFC-134a: 44,2 %; R-600: 1,7 %; R-601a: 0,6 %	2 265
R-442A	HFC-32: 31 %; HFC-125: 31 %; HFC-134a: 30 %; HFC-152a: 3 %; HFC-227ea: 5 %	1 888
R-448A	HFC-125: 26 %; HFC-134a: 21 %; HFC-32: 26 %; HFC-1234yf: 20 %; HFC-1234ze: 7 %	1 387
R-449A	HFC-125: 24,7 %; HFC-134a: 25,7 %; HFC-32: 24,3 %; HFC-1234yf: 25,3 %	1 397
R-450A	HFC-134a: 42 %; HFC-1234ze: 58 %	605
R-452A	HFC-125: 59 %; HFC-32: 11 %; HFC-1234yf: 30 %	2 140
R-453A	HFC-227ea: 5 %; HFC-134a: 53,8 %; HFC-32: 20 %; R-600: 0,6 %; R-601a: 0,6 %	1 765
R-454A	HFC-32: 35 %; HFC-1234yf: 65 %	239
R-454B	HFC-32: 68,9 %; HFC-1234yf: 31,1 %	466
R-507A	HFC-125: 50 %; HFC-143a: 50 %	3 985
R-508A	HFC-23: 39 %; PFC-116: 61 %	13 214
R-508B	HFC-23: 46 %; PFC-116: 54 %	13 396

* Čia nurodytos suapvalintos VAP vertės. Internetinė sistema apskaičiuoja VAP pagal kiekvienos sudedamosios dalies procentinę įtaką kiekvienam VAP, taikydama Fluorintų dujų reglamento (ES) Nr. 517/2014 I, II ir IV prieduose nustatytą metodą.

10. Atitikties deklaracijos ir pareiškimo dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo šablonai

10.1. Importuotojo atitikties deklaracija

Atitikties Fluorintų dujų reglamento (ES) Nr. 517/2014 14 straipsnio nuostatomis deklaracija paimta iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 – įgyvendinimo akto, kuriuo nustatomos išsamios sąlygos, susijusios su atitikties deklaracija ir nepriklausomo auditoriaus atliekamu jos patikrinimu, nurodytu Fluorintų dujų reglamento 14 straipsnyje, 1 priedo.

Visas šablonas pateiktas kitame puslapyje (p. 41).

**Atitiktis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 14
straipsnio nuostatomis deklaracija⁽¹⁾**

Mes *[įmonės pavadinimas:]* ,
[PVM mokėtojo kodas:] ,
*[įrangos importuotojai įrašo savo Fluorintų dujų informacinio portalo identifikacijos
numerį:]*

visa savo atsakomybe pareiškiamo, kad rinkai teikiamoje užpildytoje įrangoje, kurią mes importuojame į Sąjungą arba joje gaminame, esantys hidrofluorangliavandeniliai yra įskaičiuoti pagal kvotų sistemą, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014⁽¹⁾ IV skyriuje, nes:

[pažymėti viską, kas tinka; įtraukimas į kvotų sistemą galimas vienu arba keliais toliau išvardytais būdais]

- A. išleidimo į laisvą apyvartą dieną turime pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 18 straipsnio 2 dalį išduotą (-us) ir į to reglamento 17 straipsnyje nurodytą registrą įrašytą (-us) naudojimosi hidrofluorangliavandenilių gamintojo arba importuotojo kvota Reglamento (ES) Nr. 517/2014 15 straipsnio sąlygomis leidimą (-us), kuris (-ie) apima įrangoje esantį hidrofluorangliavandenilių kiekį;
- B. *[tik įrangos importuotojams]* įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai buvo pateikti rinkai Sąjungoje, paskui eksportuoti, o įranga jais užpildyta ne Sąjungoje, be to, hidrofluorangliavandenilius rinkai pateikusi įmonė deklaravo, kad hidrofluorangliavandenilių kiekis į ataskaitas, nurodytas Reglamento (ES) 517/2014 19 straipsnyje ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014⁽²⁾ priedo 5 skirsnio 5C dalyje, įtrauktas arba bus įtrauktas kaip pateiktas rinkai Sąjungoje ir kad jis į tokias ataskaitas neįtrauktas ir nebus įtrauktas kaip tiesiogiai eksportui tiekiamas kiekis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 517/2014 15 straipsnio 2 dalies c punkte;
- C. *[tik jei įranga pagaminta Sąjungoje]* hidrofluorangliavandenilius, kuriais užpildyta įranga, rinkai Reglamento (ES) Nr. 517/2014 15 straipsnio sąlygomis pateikė hidrofluorangliavandenilių gamintojas arba importuotojas.

[Teisėto atstovo vardas, pavardė ir pareigos]

[Teisėto atstovo parašas]

[data]

⁽¹⁾ 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL L 150, 2014 5 20, p. 195).

⁽²⁾ 2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 1191/2014, kuriuo nustatoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 19 straipsnyje nurodytos ataskaitos teikimo forma ir priemonės (OL L 318, 2014 11 5, p. 5).

10.2. Patikrinimas ir patikrinimo dokumentų pateikimas

Įgyvendinimo reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad auditorius pateikia pareiškimą dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo:

Nepriklausomas auditorius išduoda patikrinimo dokumentą, kuriame pateikia savo patikrinimo išvadas... [įskaitant] pareiškimą dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo.

Pareiškimo dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo šablonas pateiktas kitame puslapyje (p. 43).

Remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 4 straipsniu:

„Šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą patikrinimo dokumentą, susijusį su praėjusiais kalendoriniais metais, įrangos importuotojas pateikia iki kiekvienų metų kovo 31 d., naudodamasis pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 1 straipsnį parengta ataskaitų teikimo priemone, ir toje priemonėje įrašo auditoriaus nustatytus faktus, susijusius su atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumu.“

Informacija dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo, kurią reikalaujama pateikti internetinėje priemonėje, pateikiama pagal tą pačią struktūrą kaip ir toliau pateikto pareiškimo dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo šablono 2 dalyje „Patikrinimo esmė“.

Toliau nurodyti dokumentai, kuriais pagrindžiama bet kokios įrangos, nurodytos vienoje muitinės išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijoje, importuotojų pateikiama atitikties deklaracija²¹:

- sąrašas, kuriame išvardyta į laisvą apyvartą išleista įranga, su šia informacija:
 - i) modelio informacija;
 - ii) kiekvieno modelio vienetų skaičius;
 - iii) kiekviename modelyje esančių HFC rūšys;
 - iv) kiekviename vienete esantis HFC kiekis, suapvalintas iki artimiausio gramo;
 - v) visas HFC kiekis kilogramais ir CO₂ ekvivalento tonomis;
- įrangos išleidimo į laisvą apyvartą Sąjungoje muitinės deklaracija;
- tik tuo atveju, jeigu įrangoje esantys HFC buvo pateikti rinkai Sąjungoje, paskui eksportuoti, o įranga jais užpildyta ne Sąjungoje:
 - i) važtaraštis arba sąskaitos faktūros;
 - ii) HFC pateikimo rinkai įmonės deklaracija, kurioje nurodyta, kad HFC kiekis į ataskaitas įtrauktas arba bus įtrauktas kaip pateiktas rinkai Sąjungoje ir kad jis į tokias ataskaitas neįtrauktas ir nebus įtrauktas kaip tiesiogiai eksportui tiekiamas kiekis²².

Gamintojams, kurie savo įrangą HFC užpildo ES, reikės šių dokumentų:

- sąrašo, kuriame išvardyta įranga, taip pat joje esančių HFC rūšys ir visas kiekvienos rūšies HFC kiekis kilogramais; šio dokumento pateikti nereikia, jeigu yra įrodymų, kad įrangoje esantys HFC rinkai buvo pateikti anksčiau, prieš jais užpildant įrangą, pvz., įsigijus juos iš kitos įmonės;
- važtaraščio arba sąskaitos faktūros, jeigu anksčiau rinkai pateiktus HFC patiekė kita įmonė;
- atitinkamos muitinės deklaracijos, jeigu gamintojas HFC importavo ir į laisvą apyvartą išleido prieš jais užpildant įrangą;

²¹ Atkreipkite dėmesį į tai, kad dokumentai, kuriuos reikia turėti, kad būtų galima rinkai pateikti Europos Sąjungoje HFC užpildytą įrangą, šiek tiek skiriasi; žr. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 2 straipsnio 1 dalį.

²² Žr. Reglamento (ES) Nr. 517/2014 15 straipsnio 2 dalies c punktą ir 19 straipsnį, taip pat Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 priedo 5 skirsnio 5C dalį (1).

Rekomendacijos įrangos importuotojams

- įrodymų, kad laikytasi atitinkamų muitinės procedūrų, kai rinkai pateikiama įranga, kurioje yra HFC, gamintojo importuotų ir neišleistų į laisvą apyvartą prieš jais užpildant įrangą;
- sąrašo, kuriame nurodytas įrangoje esantis HFC kiekis, jeigu HFC pagaminti paties gamintojo.

Pareiškimas dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo²³

ir

auditoriaus išvados dėl tikslumo, pateikiamos ataskaitų teikimo priemonėje²⁴

1) Informacija apie įmonę, metus ir atitinkamą ataskaitą

Patikrintą (-as) atitikties deklaraciją (-as) parengė šis įrangos importuotojas²⁵:

Įmonės pavadinimas: _____
Registracijos HFC registre numeris ²⁶ : _____
ES įsisteigusioms įmonėms:
PVM mokėtojo kodas: _____
Ne ES įsisteigusioms įmonėms:
Įsisteigimo valstybė: _____
Sajungoje įsisteigusio vienintelio atstovo, įgalioto užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 517/2014 reikalavimų, vardas ir pavardė arba pavadinimas: _____
Vienintelio atstovo PVM mokėtojo kodas: _____

Patikrinta (-os) atitikties deklaracija (-os) apima šiuos kalendorinius metus:

Metai: ____ [mmmm]

Įrangos importuotojas pateikė pirmiau nurodytų kalendorinių metų ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 priedo 11, 12 ir 13 skirsnius:

Taip:

– jeigu taip, nurodykite šią pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį pateiktą ataskaitą, kuri tikrinama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 3 straipsnio 1 dalies a punktą (ataskaitos²⁷ URL EEE verslo duomenų saugykloje, pateikimo data ir laikas):

URL: https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/ ____ / _____ / _____ / Ataskaitos pateikimo data: ____ / ____ / _____ : ____ [dd/mm/YYYY hh:mm]
--

Ne

²³ Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 3 straipsnio 2 dalį.

²⁴ Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 4 straipsnį.

²⁵ Jeigu įmonė yra ir įrangos gamintoja, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 2 straipsnio 1 dalyje, ir importuotoja, kaip nurodyta to reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, šis pareiškimas taikomas tik įmonės, kaip importuotojos, veiklai ir pareigoms.

²⁶ Kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 517/2014 17 straipsnyje; registrą galima rasti adresu <https://webgate.ec.europa.eu/ods2/>.

²⁷ Atsiųstame dokumentų rinkinyje ataskaita laikoma XML rinkmena (ne PDF rinkmenos, kurios taip pat gali būti įtrauktos į rinkinį).

2) Patikrinimo esmė

Reglamento (ES) Nr. 517/2014 14 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytas nepriklausomas auditorius tikrina šią informaciją apie įrangos importuotoją:

<p>Pareiškimą dėl atitinkamų dokumentų ir deklaracijų tikslumo (kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 3 straipsnio 2 dalyje ir 3 straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktuose):</p>
<p>a) Informacija, pateikiama atitikties deklaracijoje (-ose) ir susijusiuose dokumentuose, atitinka ataskaitoje pagal Fluorintų dujų reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį, pateiktą informaciją^{28,29}:</p> <p><input type="checkbox"/> Taip</p> <p><input type="checkbox"/> Ne</p>
<p>b) Atitikties deklaracijoje (-ose) ir susijusiuose dokumentuose³⁰ pateikta informacija yra tiksli ir išsami, pagrįsta įmonės atitinkamų sandorių duomenimis ir dėl jos pateiktas pakankamas užtikrinimas:</p> <p><input type="checkbox"/> Taip</p> <p><input type="checkbox"/> Ne</p>
<p>c) pirmiau nurodytų kalendorinių metų gruodžio 31 d. registre³¹ buvo pakankamai leidimų visais atvejais, kai atitikties deklaracijoje (-ose) pasirinktas A variantas³²:</p> <p><input type="checkbox"/> Taip</p> <p><input type="checkbox"/> Ne</p> <p><input type="checkbox"/> A variantas nebuvo pasirinktas nė vienoje iš nurodytų metų atitikties deklaracijų</p>
<p>d) Visais atvejais, kai atitikties deklaracijoje (-ose) buvo pasirinktas B variantas³², pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 2 straipsnio 2 dalies d punktą hidrofluorangliavandenilius rinkai pateikusi įmonė pateikė deklaraciją dėl atitinkamų hidrofluorangliavandenilių kiekių:</p> <p><input type="checkbox"/> Taip</p> <p><input type="checkbox"/> Ne</p> <p><input type="checkbox"/> B variantas nebuvo pasirinktas nė vienoje iš nurodytų metų atitikties deklaracijų</p>

²⁸ taip pat Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 priedo 11 ir 12 skirsnius.

²⁹ Tais atvejais, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 priedo 11 ir 12 skirsnius ataskaita nebuvo pateikta arba įmonė pateikė nulinę ataskaitą, nuroydamą, kad ataskaitos teikti neprivalo:

- „Taip“ reikia pažymėti, jeigu atitinkamais kalendoriniais metais importuotoje iš anksto užpildytoje RAC įrangoje rinkai pateiktas bendras HFC kiekis, remiantis atitikties deklaracijomis ir susijusiais dokumentais, buvo mažesnis nei 500 t CO₂ ekv.
- „Ne“ reikia pažymėti, jeigu atitinkamais kalendoriniais metais importuotoje iš anksto užpildytoje RAC įrangoje rinkai pateiktas bendras HFC kiekis, remiantis atitikties deklaracijomis ir susijusiais dokumentais, buvo lygus 500 t CO₂ ekv. arba didesnis.

³⁰ Susiję dokumentai nurodyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 2 straipsnio 2 dalyje ir apima, pvz., muitinės dokumentus.

³¹ Kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 517/2014 17 straipsnyje.

³² Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 priedą.

Tik įmonėms, nepasiekusioms 500 t CO₂ ekv. ribinės vertės, vykdančioms ataskaitų teikimo pareigą, nustatytą

Fluorintų dujų reglamento 19 straipsnyje:

Įveskite nepriklausomo auditoriaus ataskaitoje patvirtintą kvotinių leidimų kiekį (išreikštą CO₂ ekv. ir suapvalintą iki artimiausiojo sveikąjį tonų skaičių), reikalingą importuotoje šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangoje esančiam HFC kiekiui, kurį nurodytais metais pateikėte rinkai, padengti: t CO₂ ekv.

11. Daugiau informacijos

Nacionaliniai informacijos apie fluorintas dujas centrai

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf

Europos Komisijos tinklalapis, skirtas fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančios dujoms

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Šis dokumentas – „Rekomendacinis dokumentas. Iš anksto užpildytos įrangos importas“ – ir kitos gairės, skelbiamos Europos Komisijos tinklalapio, skirto fluorintoms dujoms, skiltyje „**Dokumentai**“.

I priedas Patikrinimo ataskaitos šablonas

<p>Elementai, kuriuos reikia įtraukti į nepriklausomo auditoriaus patikrinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalį</p>		<p><i>Paiškinimai</i></p>
<p>I) Ataskaitų teikimo ir patikrinimo pareigų santrauka</p>		<p><i>Auditorius savo ataskaitoje turėtų apibendrinti svarbias ataskaitų teikimo ir patikrinimo pareigas</i></p>
<p>Atitikties deklaracijos</p>	<p>Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalis: Įrangos gamintojai ir importuotojai, pateikdami rinkai 1 dalyje nurodytą iš anksto užpildytą įrangą, užtikrina, kad dokumentuose būtų visapusiškai užfiksuota, kaip laikomasi 1 dalies, ir parengia atitinkamą atitikties deklaraciją. (...) 1 dalyje nurodytos įrangos gamintojai ir importuotojai dokumentus ir atitikties deklaraciją saugo ne trumpiau kaip penkerius metus po to, kai ta įranga buvo pateikta rinkai. 14 straipsnio 1 dalis: Nuo 2017 m. sausio 1 d. šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įranga, kuri yra pripildyta hidrofluorangliavandenilių, nėra pateikiama rinkai, nebent hidrofluorangliavandeniliai, kurių yra pripildyta įranga, yra įskaičiuoti pagal IV skyriuje nurodytą kvotų sistemą.</p>	
<p>Ataskaitų teikimo pareiga</p>	<p>Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 19 straipsnio 4 dalis: Ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d. ir po to kasmet kiekviena įmonė, ankstesniais kalendoriniais metais pateikusi rinkai 500 tonų CO₂ ekvivalento ar daugiau gaminiuose ar įrangoje esančių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir II priede išvardytų dujų, Komisijai praneša VII priede nurodytus tų kalendorinių metų duomenis apie kiekvieną iš tų cheminių medžiagų.</p>	
<p>Patikrinimo pareigos</p>	<p>14 straipsnio 2 dalis: (...) Jeigu įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai nebuvo pateikti Sąjungos rinkai prieš užpildant įrangą, tos įrangos importuotojai nuo 2018 m. sausio</p>	<p><i>Reglamento (ES) Nr. 517/2014 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta kvotų sistema reiškia, kad 100 tonų CO₂ ekvivalento hidrofluorangliavandenilių (HFC) kiekio per metus ribinė vertė taip pat taikoma iš anksto užpildytai</i></p>

Elementai, kuriuos reikia įtraukti į nepriklausomo auditoriaus patikrinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalį		<i>Paaškinimai</i>
	1 d. užtikrina, kad nepriklausomas auditorius kiekvienais metais iki kovo 31 d. patikrintų praėjusių kalendorinių metų dokumentų ir atitikties deklaracijos tikslumą. (...)	<i>Įrangai. 14 straipsnis buvo skirtas užtikrinti, kad įrangoje esantiems HFC būtų taikoma tokia pat tvarka, kaip nefasuotiems HFC, ir nebūtų taikomos griežtesnės taisyklės.</i>
Patikrinimo ataskaitų teikimas	19 straipsnio 5 dalis: Kiekvienas įrangos importuotojas, pateikiantis rinkai iš anksto užpildytą įrangą, jeigu šioje įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai nebuvo pateikti Sąjungos rinkai prieš užpildant įrangą, Komisijai pateikia pagal 14 straipsnio 2 dalį išduotą patikros dokumentą.	<i>Įmonės patikrinimo ataskaitas iki kovo 31 d. įkelia į antrinį rinkinį „Upload of verification documents (equipment importers)“ („Patikrinimo dokumentų nusiuntimas (įrangos importuotojai)“), esantį įmonės fluorintų dujų ataskaitų teikimo aplanke EEE verslo duomenų saugykloje (https://bdr.eionet.europa.eu/)</i>
II) Įmonės duomenys		<i>Auditorius turėtų aiškiai nurodyti įmonę, kurios ataskaita buvo patikrinta.</i>
Organizacijos pavadinimas		
Organizacijos adresas		
PVM mokėtojo kodas		
Vienintelis atstovas ES		<i>Nurodyti vienintelį atstovą svarbu tuo atveju, kai ataskaitas teikianti įmonė yra už ES ribų</i>
Vienintelio atstovo adresas		
Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė)		<i>ES esančių ataskaitas teikiančių įmonių atveju tai yra įmonės kontaktinis (-iai) asmuo (-enys). Už ES ribų esančių ataskaitas teikiančių įmonių atveju tai yra vienintelio atstovo kontaktinis (-iai) asmuo (-enys).</i>
Kontaktinio asmens e. paštas		

<p>Elementai, kuriuos reikia įtraukti į nepriklausomo auditoriaus patikrinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalį</p>		<p><i>Paiškinimai</i></p>
<p>III) Fluorintų dujų ataskaitos duomenys</p>		<p><i>Itin svarbu aiškiai identifikuoti tikrinamą įmonės ataskaitą, nes į verslo duomenų saugyklą įmonės gali pateikti kelias ataskaitos versijas.</i></p>
<p>Sandorio metai</p>		<p><i>Sandorio metai – tai metai, kuriais vyko HFC gamyba arba importas.</i></p>
<p>Pateiktos ataskaitos universalusis adresas (URL) verslo duomenų saugykloje</p>		
<p>Ataskaitos pateikimo į verslo duomenų saugyklą data ir laikas</p>		
<p>Veikla</p>	<p><input type="checkbox"/> ES gamintojas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> HFC (I priedo 1 skirsnis) <input type="checkbox"/> kitų Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priede nurodytų fluorintų dujų <p><input type="checkbox"/> Importuotojas (nefasuotų dujų):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> HFC (I priedo 1 skirsnis) arba mišinių (įskaitant iš anksto sumaišytus poliolių), kuriuose yra HFC <input type="checkbox"/> kitų Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priede nurodytų fluorintų dujų <p><input type="checkbox"/> Nefasuotų dujų eksportuotojas</p> <p><input type="checkbox"/> ES žaliavų naudotojas</p> <p><input type="checkbox"/> ES saardymo įmonė</p> <p><input type="checkbox"/> Produktų / įrangos, kuriuose yra I arba II priede nurodytų fluorintų dujų, importuotojas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> šaldymo, oro kondicionavimo ar šilumos siurblių įrangos, iš anksto užpildytos HFC arba mišiniais, kuriuose yra HFC, importuotojas <input type="checkbox"/> kitų gaminių ir įrangos, kuriuose yra Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priede nurodytų fluorintų dujų, importuotojas 	<p><i>Pasirinktą veiklos rūšį nurodykite patikrintoje ataskaitoje</i></p>

Elementai, kuriuos reikia įtraukti į nepriklausomo auditoriaus patikrinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalį		<i>Paiškinimai</i>
	<input type="checkbox"/> Įmonė, davusi leidimą naudoti savo HFC kvotą kitai įmonei: <input type="checkbox"/> Įmonė, gavusi savo kvotą išskirtinai remiantis pagal 16 straipsnio 2 dalį (naujų rinkos dalyvių rezervas) pateikta deklaracija (IR leidusi naudoti HFC kvotą) <input type="checkbox"/> Ataskaitos teikti neprivalo (nulinė ataskaita)	
IV) Aplinkinės sąlygos		<i>Auditorius turėtų apibendrinti svarbios įmonės veiklos sistemos pokyčius.</i>
Pokyčiai, palyginti su ankstesniais metais		<i>Apibendrinkite pokyčius, susijusius su įmonės veikla, kitais institucijų prašymais, naujomis dujų rūšimis ir kt.</i>
V) Patikrinimo proceso santrauka		Daugiau gairių dėl paties patikrinimo proceso rasite informaciniame dokumente „Auditorių atliekamas patikrinimas“, kuris pateikiamas adresu https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_to_verifiers_en.pdf .
Patikrinimo būdas		<i>Išsamiai apibūdinkite patikrinimo būdą</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rizikos vertinimas: 		<i>(didelė, vidutinė, maža)</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atrankos strategija 		<i>(visų duomenų patikra, atsitiktinė atranka)</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dienų, kurių prireikė patikrinimui atlikti, skaičius 		
Vietos patikrinimo duomenys	<i>Patikrinimo metu aplankytos įmonės</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apsilankymo (-ų) data (-os): 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagrindinio (-ių) fluorintų auditoriaus (-ių) / technikos specialistų, vykdančių dujų 		

Elementai, kuriuos reikia įtraukti į nepriklausomo auditoriaus patikrinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalį		<i>Paiškinimai</i>
<i>apsilankymą (-us) vietoje, vardas (-ai) ir pavardė (-s):</i>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Pagrindimas, kodėl nesilankyta vietoje</i> 		

Elementai, kuriuos reikia įtraukti į nepriklausomo auditoriaus patikrinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalį		<i>Paiškinimai</i>
VI) Patikrinimo rezultatai		
Bendras vertinimas		<i>Bendri pareiškimai turėtų būti daromi visų pirma atsižvelgiant į toliau nurodytas kategorijas</i>
▪ <i>Tikslumas / neapibrėžtumas</i>		<i>Ar visi reikalingi duomenys yra tikslūs ir išsamūs? Ar buvo taikomas konservatyvumo principas? Ar auditorius turi įrodymų, kad 12 skirsnyje nurodytoje įrangoje esantys HFC (pagal leidimo išimtį, kaip nurodyta Atitikties deklaracijos B variante) iš tiesų buvo įskaičiuoti į ES kvotų sistemą prieš eksportuojant nefasuotas dujas ir pakartotinai jas importuojant įrangoje? Ar auditorius nustatė, kad gaminiai / įranga, nurodyti 11P skirsnyje („Kiti gaminiai ir įranga“), neturėtų būti nurodyti kaip šaldymo, oro kondicionavimo ar šilumos siurblių įranga 11A–11F skirsniuose?</i>
▪ <i>Išsamumas</i>		<i>Ar buvo pranešta apie visas reglamente nurodytas fluorintas dujas? Ar užpildyti visi fluorintų dujų ataskaitos skirsniai?</i>
▪ <i>Nuoseklumas su ankstesne ataskaita</i>		<i>Auditoriai visų pirma turėtų patikrinti, ar sausio 1 d. atsargos sutampa su ankstesniais metais nurodytomis gruodžio 31 d. atsargomis (taikoma tik tais atvejais, kai įmonė taip pat teikia ataskaitas dėl 4 skirsnyje nurodytų nefasuotų atsargų arba 8 skirsnyje nurodytų atsargų, kurias ketinama suardyti).</i>
▪ <i>Ataskaitos duomenų tarpusavio nuoseklumas</i>		<i>Ar yra neatitikimų tarp bet kurių duomenų, pateiktų skirtinguose ataskaitos skirsniuose?</i>
▪ <i>Skaidrumas</i>		<i>Apibūdinkite, ar audito seka yra aiški ir skaidri.</i>

<p>Elementai, kuriuos reikia įtraukti į nepriklausomo auditoriaus patikrinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalį</p>		<p><i>Paiškinimai</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Duomenų valdymo ir kontrolės sistema 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Duomenų valdymas apima visus pažangiausiais metodais grindžiamos kokybės valdymo sistemos aspektus, įskaitant pagrindinio personalo kvalifikaciją, dokumentais pagrįstas duomenų rinkimo procedūras ir kontrolės procedūras, duomenų archyvavimą ir vidaus patikras. <input type="checkbox"/> Duomenų valdymas apima kai kuriuos kokybės valdymo sistemos aspektus, įskaitant kvalifikaciją, dokumentais pagrįstas procedūras ir kontrolę, duomenų archyvavimą ir vidaus patikras. <input type="checkbox"/> Duomenų valdymas atliekamas nesiremiant dokumentais pagrįsta kokybės valdymo sistema. 	<p><i>Auditoriai turėtų įvertinti įmonės taikomą duomenų valdymo ir kontrolės sistemą.</i></p>
<p>Patvirtintas kvotinių leidimų poreikis atsižvelgiant į HFC, kuriuos įmonė pateikė ES rinkai importuotoje šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangoje konkrečiais kalendoriniais metais [išreikštas CO₂ ekvivalento tonomis ir apskaičiuotas pagal Reglamentą (ES) Nr. 517/2014]</p>		<p><i>Auditoriai turėtų tiksliai nurodyti patvirtintą kvotinių leidimų poreikį, kuris turi būti nurodytas 13D skirsnyje.</i></p>

<p>Elementai, kuriuos reikia įtraukti į nepriklausomo auditoriaus patikrinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalį</p>		<p><i>Paiškinimai</i></p>
<p>Pagrindinės auditoriaus išvados</p>		<p><i>Pagrindinės patikrinimo išvados, kurias įmonės turi nurodyti siųsdamos patikrinimo ataskaitą į verslo duomenų saugyklą.</i></p>
<p>▪ <i>Patikrinimo išvada</i></p>	<p>Atlikome tyrimą siekdami išsiaiškinti, ar fluorintų dujų ataskaita yra pakankamai patikima ir joje nėra reikšmingų iškraipymų.</p> <p>Audito sprendimas. Atlikome pirmiau nurodytos fluorintų dujų ataskaitos auditą. Remdamiesi atliktu tyrimu...</p> <p><input type="checkbox"/> pagrįstu patikrinimo lygiu patvirtiname, kad fluorintų dujų ataskaita yra tinkama ir tiksli</p> <p><input type="checkbox"/> pagrįstu patikrinimo lygiu patvirtiname, kad fluorintų dujų ataskaita yra tinkama ir tiksli, tačiau dėl jos turime toliau nurodytų pastabų (Nurodyti pastabas)</p> <p><input type="checkbox"/> negalima pakankamai užtikrintai teigti, kad fluorintų dujų ataskaitoje nėra jokių reikšmingų iškraipymų.</p>	
<p>▪ <i>Informacija, pateikiama atitikties deklaracijoje (-ose) ir susijusiuose dokumentuose, atitinka pagal Fluorintų dujų reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį pateiktoje ataskaitoje pateiktą informaciją</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Taip</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Ne</i></p>	<p><i>Tais atvejais, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį ataskaita, apimanti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1191/2014 priedo 11 ir 12 skirsnius, nebuvo pateikta arba įmonė pateikė nulinę ataskaitą, nurodyma, kad ataskaitos teikti neprivalo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>„Taip“ reikia pažymėti, jeigu atitinkamais kalendoriniais metais importuotoje iš anksto užpildytoje RAC (šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių) įrangoje rinkai pateiktas bendras HFC kiekis, remiantis atitikties deklaracijomis ir susijusiais dokumentais, buvo mažesnis nei 500 t CO₂ ekv.</i>

Elementai, kuriuos reikia įtraukti į nepriklausomo auditoriaus patikrinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalį		<i>Paiškinimai</i>
		<ul style="list-style-type: none"> „Ne“ reikia pažymėti, jeigu atitinkamais kalendoriniais metais importuotoje iš anksto užpildytoje RAC įrangoje rinkai pateiktas bendras HFC kiekis, remiantis atitikties deklaracijomis ir susijusiais dokumentais, buvo lygus 500 t CO₂ ekv. arba didesnis.
<ul style="list-style-type: none"> Pagrįstu užtikrinimo lygiu galima teigti, kad, remiantis įmonės atitinkamų sandorių duomenimis, atitikties deklaracijoje (-ose) ir susijusiuose dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir išsami: 	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	<p>Susiję dokumentai nurodyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 2 straipsnio 2 dalyje ir apima, pvz., muitinės dokumentus.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Pirmiau nurodytų kalendorinių metų gruodžio 31 d. HFC registre buvo pakankamai leidimų visais atvejais, kai atitikties deklaracijoje (-ose) pasirinktas A variantas: 	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> A variantas nebuvo pasirinktas nė vienoje iš nurodytų metų atitikties deklaracijų	<p>HFC registras nurodytas Reglamento (ES) Nr. 517/2014 17 straipsnyje. Tai Fluorintų dujų informacinio portalo ir licencijų išdavimo sistemos dalis, jį galima rasti adresu https://webgate.ec.europa.eu/ods2/. A variantas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 priedą.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Visais atvejais, kai atitikties deklaracijoje (-ose) buvo pasirinktas B variantas, pagal Komisijos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 2 straipsnio 2 	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> B variantas nebuvo pasirinktas nė vienoje iš nurodytų metų atitikties deklaracijų.	<p>B variantas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/879 priedą</p>

Elementai, kuriuos reikia įtraukti į nepriklausomo auditoriaus patikrinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalį		<i>Paiškinimai</i>
<i>dalis d punkta hidrofluorangliavandenil ius rinkai pateikusi jmonė pateikė deklaraciją dėl atitinkamų hidrofluorangliavandenil ių kiekių:</i>		
Kvotinių leidimų kiekis, reikalingas atitinkamais metais rinkai pateiktam importuotoje šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangoje esančiam HFC kiekiui padengti.	<i>[t CO₂ ekv.]</i>	<i>Tik įmonėms, nepasiekusioms Fluorintų dujų reglamento 19 straipsnyje nustatyto 500 t CO₂ ekv. slenksčio, kurį viršijusios jos turi teikti ataskaitą Įmonėms, pateikusioms ataskaitą pagal 19 straipsnį, čia nurodytas kiekis turėtų būti toks pat, kaip ir pirmiau minėtas „Patvirtintas kvotinių leidimų poreikis“. Kiekiai CO₂ ekv. tonomis, suapvalinti iki artimiausio sveikojo tonų skaičiaus.</i>
Auditoriaus rekomendacija (-os) dėl padėties gerinimo		<i>Jei reikia pateikti rekomendaciją, ji turėtų būti nurodoma tokiu būdu, kad ją suprastų asmenys, susipažinę su reglamento įgyvendinimu, tačiau neturintys konkrečių žinių apie įmonės vykdomas procedūras.</i>

Elementai, kuriuos reikia įtraukti į nepriklausomo auditoriaus patikrinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 14 straipsnio 2 dalį		<i>Paaiškinimai</i>
VII) Auditoriaus ir akreditacijos duomenys		
Pagrindinis auditorius		
Nepriklausomas peržiūrą atlikęs asmuo		<i>Nurodykite nepriklausomą peržiūrą atlikusį asmenį, dirbantį akredituotoje patikrinimo įstaigoje.</i>
Kontaktinis adresas		
Patikrinimo sutarties data		
Antspaudai ir parašai, data		<i>Pagrindinio auditoriaus ir nepriklausomo peržiūrą atlikusio asmens parašai patikrinimo įstaigos vardu</i>
Auditorius / patikrinimo įstaiga yra:	<input type="checkbox"/> <i>akredituotas (-a) pagal Direktyvą 2003/87/EB arba</i> <input type="checkbox"/> <i>akredituotas (-a) tikrinti finansines ataskaitas pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.</i>	
Akreditacijos pažymėjimas		<i>Nr. ir išdavimo data</i>